

Oborniki Śląskie, dnia 23 kwietnia 2010 roku.

Znak sprawy: 340/DR-01/2010/zp-03

Dotyczy: ***Zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na realizację zadania: Remont drogi gminnej w Morzęcinie Wielkim - droga dojazdowa do gruntów rolnych.***

Gmina Oborniki Śląskie, jako Zamawiający w postępowaniu o zamówienie publiczne, prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony, na realizację zadania: ***Remont drogi gminnej w Morzęcinie Wielkim - droga dojazdowa do gruntów rolnych***, odpowiada niniejszym na zadane pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie 1:

Prosimy o sprecyzowanie czy Zamówienie jest ryczałtowe czy obmiarowe. Formularz oferty mówi o „niezmiennej cenie ryczałtowej”. W umowie nie występują zapisy o ryczałcie a par. 3 pkt 4 mówi „Ostateczne wynagrodzenie zostanie ustalone w oparciu o obmiar robót i ceny jednostkowe zawarte w kosztorysie ofertowym”. Jeśli zamówienie jest ryczałtowe to jak należy rozumieć zapis par. 3 pkt 4.

Odpowiedź:

Zamówienie będzie rozliczane ryczałtowo. Zamawiający prosi o wykreślenie punktu 4 z paragrafu 3 wzoru umowy.

Pytanie 2:

W związku z odpowiedzią na pytania do przetargu (340/DR-01/2010/zp-02) z dnia 20.04.2010 – pyt. 3 i 5 prosimy o uściślenie czy odpowiedź „Zamawiający nie dopuszcza zastosowania zwykłego asfaltu” dot. warstwy ścieralnej i wiążącej czy tylko ścieralnej – załączona specyfikacja nie przewiduje zastosowania asfaltów modyfikowanych w przypadku warstwy wiążącej.

Odpowiedź:

***Asfalt modyfikowany SMA ma być zastosowany tylko dla warstwy ścieralnej.
Dla warstwy wiążącej należy zastosować mieszankę mineralno asfaltową MMA***

Burmistrz

-mgr Paweł Misiorek-