

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE
Ul. Trzebnicka 1
55-120 Oborniki Śląskie

Oborniki Śląskie 30.09.2011 r.

Znak sprawy: IROŚ.271.25.2011

Dotyczy: ***Sprostowanie zapytania w sprawie postępowania o zamówienie publiczne.***

Gmina Oborniki Śląskie, w związku z prowadzonym postępowaniem o zamówienie publiczne w trybie przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: „**Remont świetlicy w Jarach na Centrum Ekologiczno-Informacyjne**” odpowiada niniejszym na zadane pytania:

1. Brak nazwy przewodów w pozycjach przedmiaru od 90 do 93.

ODPOWIEDŹ:

Dla wskazanych w zapytaniu pozycji przedmiaru robót należy przyjąć:

poz. 90 – YDYp 750V 3x1,5 mm

poz. 91 – YDYp 750V 3x2,5 mm

poz. 92 – YDYp 750V 4x1,5 mm

poz. 93 – YDYp 750V 4x2,5 mm

Z poważaniem:

Z upoważnienia Burmistrza Gminy

*-mgr inż. Andrzej Małkiewicz-
Kierownik Wydziału*