GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE
Trzebnicka 1
55-120 Oborniki Śląskie

Znak sprawy: ZPiPŚ.271.44.2012 Oborniki Śląskie, 2012-07-09

Dotyczy: ***Zapytania w sprawie postępowania o zamówienie publiczne.***

Gmina Oborniki Śląskie, w związku z prowadzonym postępowaniem o zamówienie publiczne w trybie przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: **„Remont USC w Obornikach Śląskich”** odpowiada niniejszym na zadane pytania:

1. Proszę o podanie wielkości i mocy grzejników przewidzianych do wymiany.

ODPOWIEDŹ:
Wielkość i moc grzejników:
- 0,60 x 1,5, 1 500W – 2 szt.,
- 0,60 x 1,00, 960W – 10 szt.,
- 0,60 x 0,50, 400W – 2 szt..

2. Proszę o podanie z jakiego drewna ma być wymieniany parkiet i określenie jego grubości.

ODPOWIEDŹ:
Parkiet dębowy grubości 22 mm klejony na klej, pozycja – analogia.

3. Proszę o podanie rodzaju tapety jaka ma być użyta w sali ślubów USC.

ODPOWIEDŹ:
Tapeta winylowa ze wzorem (wzór do ustalenia z Zamawiającym na etapie realizacji).

4. Proszę o zamieszczenie schematów:
- ścianki przesuwnej - składanej (poz. 21),
- naświetla stałego (poz. 15),
- witryn aluminiowych (poz. 27),
- drzwi aluminiowych anty włamaniowych (poz. 29),
oraz o określenie ich wymiarów, grubości, ilości podziałów, kolorystyki, rodzaju wypełnienia, materiału z jakiego ma być wykonana ścianka przesuwna i naświetle, oraz określić ewentualne dodatkowe wymagania jakie ma spełniać.

ODPOWIEDŹ:
Schematy ścianki przesuwnej, naświetla stałego, witryny i drzwi aluminiowych anty włamaniowych zostały zamieszczone na załącznikach do niniejszego pisma.
Szklenie witryny:
- pas dolny i środkowy szkło anty włamaniowe,
- pas górny szkło bezpieczne.
Kolory:
- witryna: RAL9006,
- drzwi aluminiowe: RAL 9006,
- ścianka przesuwna: kolory do ustalenia z Zamawiającym na etapie realizacji.

5. Proszę o podanie ilości i wymiarów skrzydeł drzwiowych (poz. 13 i poz. 28) oraz materiału z jakiego mają być wykonane i ich kolorystyki.
Czy wymianie podlegają jedynie skrzydła drzwiowe bez ościeżnic?

ODPOWIEDŹ:
Należy przyjąć skrzydła typu np. „Porta" z ościeżnicami regulowanymi.
Kolorystyka do ustalenie z Zamawiającym na etapie realizacji.
Wymiary i ilości skrzydeł:
- 0,70 x 2,00: 3 szt.,
- 0,80 x 2,00: 2 szt.,
- 0,90 x 2,00: 3 szt.,
- drzwi dwuskrzydłowe 1,40 x 2,00, w podziale szerokości skrzydeł 0,90 + 0,50: 1 szt.,
- naświetle drewniane 1,50 x 0,85: 1 szt..

Inspektor ds. budownictwa i remontów

-Lech Waldemar Snopko-