

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

Trzebnicka 1

55-120 Oborniki Śląskie

Znak sprawy: ZPiPŚ.271.44.2012

Oborniki Śląskie, 2012-07-09

Dotyczy: ***Zapytania w sprawie postępowania o zamówienie publiczne.***

Gmina Oborniki Śląskie, w związku z prowadzonym postępowaniem o zamówienie publiczne w trybie przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: „**Remont USC w Obornikach Śląskich**” odpowiada niniejszym na zadane pytania:

1. Poz. 2 przedmiaru - proszę o doprecyzowanie rodzaju nadproży (wielkość, kształt, tworzywo).

ODPOWIEDŹ:

Nadproża stalowe dwuteowe NP120, l = 120 cm.

2. Poz. 8 przedmiaru - czy nie powinno być tam oznaczenia przez analogię? KNR użyty w przedmiarze sugeruje, posadzki na gwoździe, a nie na klej. Dodatkowo proszę o określenie grubości parkietu, koloru, rodzaju drewna etc.

ODPOWIEDŹ:

Parkiet dębowy grubości 22 mm klejony na klej, pozycja – analogia.

3. Poz. 13 przedmiaru - proszę o podanie dokładnych wymiarów drzwi, ich koloru, materiału etc.

ODPOWIEDŹ:

Należy przyjąć skrzydła typu np. „Porta” z ościeżnicami regulowanymi.

Kolorystyka do ustalenie z Zamawiającym na etapie realizacji.

Wymiary i ilości skrzydeł:

- 0,70 x 2,00: 3 szt.,

- 0,80 x 2,00: 2 szt.,

- 0,90 x 2,00: 3 szt.,

- drzwi dwuskrzydłowe 1,40 x 2,00, w podziale szerokości skrzydeł 0,90 + 0,50: 1 szt.,

- naświetle drewniane 1,50 x 0,85: 1 szt..

Parametry drzwi aluminiowych wg załącznika nr 1 do niniejszego pisma.

4. Poz. 21 przedmiaru - proszę o udostępnienie rysunku ścianki (wymiarów), podanie materiału, rodzaju drzwi etc.

ODPOWIEDŹ:

Schemat ścianki przesuwnej został zamieszczony w załączniku nr 1 do niniejszego pisma. Kolory do ustalenia z Zamawiającym na etapie realizacji.

5. Poz. 22 przedmiaru - proszę o doprecyzowanie kształtu sztukaterii, dołączenie rysunków, czy styropian na sztukaterie ma być pokryty gotową strukturą, jeżeli tak w jakim kolorze, jaki rodzaj struktury itp.

ODPOWIEDŹ:

Kształt sztukaterii będzie wybrany w trakcie realizacji. Profile zwykłe styropianowe bez pokryć.

6. Poz. 23 - proszę o określenie koloru tapety, czy mają być na niej jakieś wzory, czy ma być jednokolorowa?

ODPOWIEDŹ:

Tapeta winylowa ze wzorem (wzór do ustalenia z Zamawiającym na etapie realizacji).

7. Poz. 27 przedmiaru - proszę o określenie wymiarów witryn aluminiowych, właściwości, kolor etc.

ODPOWIEDŹ:

Schemat witryny został zamieszczony w załączniku nr 1 do niniejszego pisma.

Szklenie witryny:

- pas dolny i środkowy szkło anty włamaniowe,

- pas górny szkło bezpieczne.

Kolor: RAL9006.

8. Poz. 34 i 35 przedmiaru - proszę o określenie koloru płytek antypoślizgowych, określenie: R10 czy R11?

ODPOWIEDŹ:

Płytki R-10, płytki schodowe z noskami, kolor do ustalenia z Zamawiającym na etapie realizacji.

9. Poz. 36 przedmiaru - proszę o załączenie rysunku balustrady z dokładnymi wymiarami oraz określeniem fi rur.

ODPOWIEDŹ:

Słupki i poręcze z rur stalowych okrągłych fi 50 mm. Wypełnienie szkło bezpieczne – szyby mocowane za pomocą rotul dociskowych, łapki systemowe. Stopki mocujące z rozetami maskującymi fi 100 mm.

9. Poz. 37 przedmiaru - proszę o określenie jakie fi ma mieć grubość rury na pochwyt?

ODPOWIEDŹ:

Fi rury pochwyty: 50 mm.

Inspektor ds. budownictwa i remontów

-Lech Waldemar Snopko-