

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

Trzebnicka 1

55-120 Oborniki Śląskie

Znak sprawy: ZPiPŚ.271.44.2012

Oborniki Śląskie, 2012-07-11

Dotyczy: ***Zapytania w sprawie postępowania o zamówienie publiczne.***

Gmina Oborniki Śląskie, w związku z prowadzonym postępowaniem o zamówienie publiczne w trybie przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: „**Remont USC w Obornikach Śląskich**” odpowiada niniejszym na zadane pytania:

1. Proszę o określenie czy drzwi aluminiowe mają mieć certyfikat antywłamaniowy, czy też wystarczą drzwi z wkładką, szybą i okuciem antywłamaniowym?

ODPOWIEDŹ:

Należy zastosować drzwi aluminiowe antywłamaniowe z certyfikatem.

Inspektor ds. budownictwa i remontów

-Lech Waldemar Snopko-