

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

Trzebnicka 1

55-120 Oborniki Śląskie

Znak sprawy: ZPiPS.271.70.2012

Oborniki Śląskie, 2012-10-01

Dotyczy: **Zapytań do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Budowa rozdzielczej kanalizacji deszczowej i sanitarnej w Obornikach Śląskich- ETAP II realizacji od ulicy Kazimierza Jagiellończyka do ulicy Poniatowskiego” - zadanie nr 1 odcinek kolektora kanalizacji deszczowej od D.1/11 do D.1/18 i kanalizacji sanitarnej od S.1/14 do S.1/22 wraz z przyłączami**

Gmina Oborniki Śląskie, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na: Budowa rozdzielczej kanalizacji deszczowej i sanitarnej w Obornikach Śląskich- ETAP II realizacji od ulicy Kazimierza Jagiellończyka do ulicy Poniatowskiego" - zadanie nr 1 odcinek kolektora kanalizacji deszczowej od D.1/11 do D.1/18 i kanalizacji sanitarnej od S.1/14 do S.1/22 wraz z przyłączami, odpowiada na złożone zapytania:

1. Zgodnie z Art. 7 ust.1 i Art. 29 ust. 2 Ustawy o Zamówieniach Publicznych prosimy o potwierdzenie równoważności i możliwości zastosowania do budowy na ww. zadaniu systemu rur, studni i kształtek z żywic poliestrowych wzmacnianych włóknem szklanym CFW-GRP, spełniających wymagania specyfikacji w zakresie klasyfikujących parametrów funkcjonalno-użytkowych tj. średnica, sztywność obwodowa, ciśnienie nominalne, bez dodatkowych, szczegółowych wymagań.

System spełnia wymagania Polskiej Normy PN-EN 14364 bez dalszych ograniczeń (zgodność z normą jest potwierdzona certyfikatem akredytowanej, niezależnej jednostki badawczej) oraz posiada aprobatę ITB i IBDiM.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącego część SIWZ, określił minimalne wymagania co do materiałów, których Wykonawcy zamierzają użyć do realizacji zamówienia. Zgodnie z tym zapisem do realizacji zadania należy zastosować rury z tworzyw sztucznych o określonych parametrach wytrzymałościowych. Zamawiający uważa, że rury z żywic poliestrowych są również rurami z tworzyw sztucznych.

*Kierownik Wydziału ds. Zamówień Publicznych
i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych*

-mgr Leszek Pawlak-