



biuro obsługi budownictwa

Wrocław, 21 grudzień 2012r

Gmina Oborniki Śląskie

Ul. Trzebnicka 1

55-120 Oborniki Śląskie

BOB/12_20-OS/02/KK

Dotyczy: Przebudowa pomieszczenia gospodarczego na bibliotekę w szkole podstawowej przy ul. Piłsudskiego 5 w Osolinie.

W odpowiedzi na pytania z dnia 14.12.2012 przesyłamy spis wyjaśnień. dot. przetargu na realizację zamówienia.

Branża budowlana:

1. Poz. 8 przedmiaru – proszę o określenie szerokości cokoliku.

Odpowiedź:

Wysokość cokolika wynosi ok 12cm i grubość ok 3cm.

3. Poz. 21 – proszę o określenie grubości podokienników z płyty MDF.

Odpowiedź:

Podokienniki należy wykonać z płyty gr. 3cm.

5. Poz.56 – proszę o określenie czy wykładzina ma być homogeniczna czy heterogeniczna.

Odpowiedź:

Homogeniczna gr. <0,2mm wg parametrów podanych w części opisowej projektu wykonawczego.

7. Poz. 64 przedmiaru – prosimy o określenie czy bastrada stalowa ma być ze stali nierdzewnej czy też malowana ze stali proszkowo.

Odpowiedź:

Zgodnie z dokumentacją projektową elementy stalowe balustrady wykonać ze stali malowanej proszkowo w kolorze RAL 7015.

Branża budowlana:

Pkt. 2,4,6,8

Branża elektryczna:

Pkt. 1-5

Branża sanitarna:

Pkt. 1-12

Odpowiedź:

Przekazane przedmiary miały charakter jedynie informacyjny. Wykonawca we własnym zakresie powinien przygotować ofertę w oparciu o dokumentację projektową.

Biuro Obsługi Budownictwa Mariusz Fabjanowski 51-650 Wrocław ul. Canaletta 2/45
NIP: 775-232-64-23 REGON: 020161638 Nr rejestracji działalności gospodarczej 176542
Lukas Bank: 42 1940 1076 3000 8616 0000 0000

Biuro: Kluczborska 13/1 53-323 Wrocław

tel. 0506 – 17 – 78 – 81, tel/fax 071 345 – 92 – 64 e-mail: fabjanowski@o2.pl

W odpowiedzi na pytania z dnia 18.12.2012 przesyłamy spis wyjaśnień. dot. przetargu na realizację zamówienia.

Branża budowlana:

1. Na rysunku A.06 „Detal wypełnienia balustrad” widnieją sprzeczne napisy: pochwyty schodów z drewna bukowego oraz w uwagach z prawego boku rysunku widnieje zapis, że pochwyty wykonać z drewna sosnowego. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź:

Pochwyty należy wykonać z drewna bukowego.

1a. Prosimy o uszczegółowienie, czy wentylacja mechaniczna wchodzi w zakres zamówienia. Jeżeli tak, prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź:

Tak, wentylacja mechaniczna chodzi w zakres zamówienia. Przekazane przedmiary miały charakter jedynie informacyjny. Wykonawca we własnym zakresie powinien przygotować ofertę w oparciu o dokumentację oprojektową.

**BIURO OBSŁUGI
BUDOWNICTWA**

Mariusz Fabjanowski

ul. Canaletta 2/45 51-650 Wrocław

NIP: 775-232-64-23 REGON 020161638

Z poważaniem,
Mariusz Fabjanowski