

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

Trzebnicka 1

55-120 Oborniki Śląskie

Znak sprawy: ZP.271.1.2014

Oborniki Śląskie, 2014-04-03

Dotyczy: Zapytań i wniosków do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
PRZEBUDOWA ULICY KASZTANOWEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH WRAZ WYKONANIEM KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ ZJAZDÓW DO POSESJI NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z ULICĄ ORKANA DO SKRZYŻOWANIA Z ULICĄ PRUSICKĄ.

Gmina Oborniki Śląskie, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na: PRZEBUDOWA ULICY KASZTANOWEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH WRAZ WYKONANIEM KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ ZJAZDÓW DO POSESJI NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z ULICĄ ORKANA DO SKRZYŻOWANIA Z ULICĄ PRUSICKĄ, działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), odpowiada na złożone zapytania:

1. W SIWZ podano ogólnie wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PEHD fi 400

pytanie

w jakim systemie mają być wykonane rurociągi fi 400 ,na wcisk na uszczelkę, zgrzewane doczołowo czy elektrooporowo , opis projektu nic na ten temat nie mówi

ODPOWIEDŹ

Rurociągi kanalizacji deszczowej z rur PEHD fi 400 mm mają być zgrzewane doczołowo.

*Z up. Burmistrza
Sekretarz Gminy Oborniki Śląskie*

-mgr Leszek Pawlak-