GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE
Trzebnicka 1
55-120 Oborniki Śląskie

Znak sprawy: ZP.271.1.2014 Oborniki Śląskie, 2014-04-10

Dotyczy: Zapytań i wniosków do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: **PRZEBUDOWA ULICY KASZTANOWEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH WRAZ WYKONANIEM KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ ZJAZDÓW DO POSESJI NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z ULICĄ ORKANA DO SKRZYŻOWANIA Z ULICĄ PRUSICKĄ.**

Gmina Oborniki Śląskie, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na: PRZEBUDOWA ULICY KASZTANOWEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH WRAZ WYKONANIEM KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ ZJAZDÓW DO POSESJI NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z ULICĄ ORKANA DO SKRZYŻOWANIA Z ULICĄ PRUSICKĄ, działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), odpowiada na złożone zapytania:

1. W formularzu ofertowym w pkt 9 gwarancja wynosi 36 miesięcy, w umowie paragraf 9 pkt 1 – 60 m-cy. Który okres jest właściwy

ODPOWIEDŹ
Właściwy jest okres 60 miesięcy. W załączeniu do niniejszego pisma Zamawiający przekazuje poprawiony formularz ofertowy.

2. W projekcie umowy w par. 3 pkt 4 widnieje zapis: „w ramach wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca zobowiązuje się wykonać remont chodników przy ul. Paderewskiego i Trzebnickiej w Obornikach Śląskich przylegających do Parku Miejskiego”. Na czym ma polegać remont oraz jaki będzie jego zakres?

ODPOWIEDŹ
Przywołany w zapytaniu akapit dotyczący remontu chodników znalazł się w projekcie umowy omyłkowo. W załączeniu do niniejszego pisma Zamawiający przekazuje poprawiony wzór umowy.

3. W opisie technicznym str. 8 przekrój nr III pojawia się wycinka drzew szt. 9. Brak tego typu robót w przedmiarze. Czy wycinka drzew leży w zakresie Wykonawcy?

ODPOWIEDŹ
Wycinka drzew pozostaje po stronie Zamawiającego.

4. W opisie technicznym, przekrój nr V występują ławki co 50 m. Brak tego typu robót w przedmiarze. Czy montaż ławek leży w zakresie Wykonawcy?

ODPOWIEDŹ
Montaż ławek nie jest objęty zakresem zamówienia.

5. W pkt 3.5 Opisu technicznego pojawia się zapis dot. odwodnienia liniowego na skrzyżowaniu ul. Wąskiej i Kownackiego. Na czym polega to odwodnienie liniowe? Czy jest to odwodnienie typu ściek z płyt betonowych czy też odwodnienie typu ecodrain? Jaka jest długość tego odwodnienia? Brak pozycji w przedmiarze.

ODPOWIEDŹ
Część rysunkowa projektu nie zawiera wskazanego w zapytaniu elementu, dlatego nie znalazł się on w przedmiarze robót i nie jest ujęty w zakresie zamówienia.

6. W pkt 5.1 Opisu technicznego występuje zapis „przebudowa urządzeń infrastruktury technicznej kolidującej z ulicą". Czy Zamawiający przewiduje przebudowę infrastruktury inną niż określoną w przedmiarze robót?

ODPOWIEDŹ
Przebudowa infrastruktury technicznej nie wchodzi w zakres zamówienia.

7. Proszę o podanie rodzaju i wielkości drzew do posadzenia (poz. 27 Przedmiaru Robót).

ODPOWIEDŹ
Drzewa liściaste gatunków rodzimych. Sadzonki o wysokości nie mniejszej niż 2 metry z zakrytym systemem korzeniowym (bryłą korzeniową), o obwodzie na wysokości 1 metra min. 14 cm.

8. Proszę o udostępnienie wersji edytowalnej przedmiaru.

ODPOWIEDŹ
Zamawiający nie dysponuje wersją edytowalną przedmiaru robót.

Z up. Burmistrza
Sekretarz Gminy Oborniki Śląskie

-mgr Leszek Pawlak-