

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

Trzebnicka 1

55-120 Oborniki Śląskie

Znak sprawy: ZP.271.33.2014

Oborniki Śląskie, 2014-08-08

Dotyczy: Zapytań i wniosków do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ BUDOWY SYSTEMU
KANALIZACJI SANITARNEJ I KANALIZACJI DESZCZOWEJ W MIEJSCE ISTNIEJĄCEJ
KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJ W CZĘŚCI POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ MIASTA
OBORNIKI ŚLĄSKIE.

Gmina Oborniki Śląskie, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na: WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ BUDOWY SYSTEMU KANALIZACJI SANITARNEJ I KANALIZACJI DESZCZOWEJ W MIEJSCE ISTNIEJĄCEJ KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJ W CZĘŚCI POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ MIASTA OBORNIKI ŚLĄSKIE, działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), odpowiada na złożone zapytania:

1) Czy Zamawiający posiada koncepcje rozwiązań projektowych dla przedmiotowego zadania?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie posiada projektu koncepcyjnego.

2) Czy zamawiający posiada wstępną zgodę zarządców dróg na lokalizację w pasie dróg kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie posiada wstępnych uzgodnień z zarządcami dróg.

3) Czy Zamawiający przekaze Wykonawcy aktualne mapy do celów projektowych na cały zakres zadania?

ODPOWIEDŹ

Mapy do celów projektowych na poszczególne zadania są obecnie opracowywane.

4) Proszę o określenie ilości otworów i ich głębokości do wykonania w dokumentacji geologicznej.

ODPOWIEDŹ

Niezbędną ilość otworów określi Wykonawca.

5) Proszę o podanie zakresu wykonania przyłączy kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej:

- a. do granicy posesji
- b. na teren posesji i zakończyć studzienką i w jakiej odległości od granicy działki?
- c. do lica budynku w miejscu wyjścia instalacji wewnętrznej lub w jakiej odległości od tego miejsca?
- d. wraz z przepięciem instalacji wewnętrznej?

ODPOWIEDŹ

Zakres wykonania przyłączy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

6) Czy w ramach w/w opracowania przewiduje się przekroczenie rzeki, potoków, rowów i wykonanie operatu wodno prawnego? Jeżeli tak, proszę o podanie ilości przekroczeń.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia zawarł informację o występowaniu na terenie objętym opracowaniem urządzeń melioracyjnych. Określenie trasy przebiegu kolektorów pozostaje po stronie Wykonawcy.

7) Dla przedmiotowej inwestycji istnieje konieczność uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i dostarczenie na etapie wniosku wypisów ewidencji gruntów na działki objęte inwestycją i na działki objęte zakresem oddziaływania / dla każdej inwestycji ok. 200-300 działek/. Koszt wypisu ewidencji gruntów to ok. 50zł/szt. Wobec powyższego czy Inwestor dopuszcza refakturowanie kosztów uzyskania wypisów z ewidencji gruntów?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający poniesie osobno koszty uzyskania wypisów z rejestrów gruntu, na podstawie danych uzyskanych od Wykonawcy (kosztów tych nie należy ujmować w kalkulacji). Jeżeli konieczne będzie uzyskanie map ewidencyjnych, nabycie ich pozostaje po stronie Wykonawcy.

8) Czy w ramach zadań Inwestor przewiduje budowę przepompowni ścieków wraz z zasilaniem i rurociągiem tłocznym ? Jeżeli tak proszę podać ilości sztuk z podziałem na zadania i długość rurociągu tłocznego.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający określił zawartość opracowania w opisie przedmiotu zamówienia.

9) Na załączniku graficznym, w zaznaczonym zakresie opracowania, zlokalizowane są kolektory przekraczające tory kolejowe. W SIWZ pkt. 3. 3.1. jest informacja, iż na obszarze objętym opracowaniem nie występują tereny zamknięte PKP. Proszę o sprecyzowanie czy na obszarze objętym opracowaniem występują tereny zamknięte PKP/ tereny PKP.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający określił w opisie przedmiotu zamówienia jakie tereny zamknięte znajdują się w ramach opracowania.

10) Proszę o określenie podziału wykonania dokumentacji na sieć oraz przyłącza. Czy dokumentacja przyłączy ma obejmować odcinek przyłącza wyłącznie na działkach prywatnych, a dokumentacja sieci będzie obejmować odcinek od proj. sieci do granicy działek prywatnych?

ODPOWIEDŹ

Projekt przyłączy, będący osobnym opracowaniem, ma obejmować odcinki od granicy posesji do studni rewizyjnej, której lokalizację należy uzgodnić z właścicielem działki. Projekt sieci ma zawierać kolektory z „przykanalikami” do granic posesji.

11) Czy w ramach inwestycji przewiduje się likwidację/unieczynnienie istniejącej kanalizacji ogólnospławnej?

ODPOWIEDŹ

Elementem wykonawstwa będzie likwidacja istniejących kanałów.

Z up. Burmistrza
Sekretarz Gminy Oborniki Śląskie

-mgr Leszek Pawlak-