GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE
Trzebnicka 1
55-120 Oborniki Śląskie

Znak sprawy: ZP.271.20.2015 Oborniki Śląskie, 2015-04-23

Dotyczy: **Zapytań i wniosków do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: REMONT NAWIERZCHNI JEZDNI POLEGAJĄCY NA WYKONANIU ODNOWY ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ DROGI GMINNEJ NA ODCINKU OK. 1701,53 M ŁĄCZĄCEJ MIEJSCOWOŚCI KOTOWICE I ZAJĄCZKÓW GM. OBORNIKI ŚLĄSKIE.**

Gmina Oborniki Śląskie, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na: **REMONT NAWIERZCHNI JEZDNI POLEGAJĄCY NA WYKONANIU ODNOWY ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ DROGI GMINNEJ NA ODCINKU OK. 1701,53 M ŁĄCZĄCEJ MIEJSCOWOŚCI KOTOWICE I ZAJĄCZKÓW GM. OBORNIKI ŚLĄSKIE**, działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), odpowiada na złożone zapytania:

1. W SST D - 05.03.05.02. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - warstwa ścieralna podano następujące rodzaje asfaltów: D 50/70 PMB 45/80-55, PMB 45/80-65.
Prosimy o wskazanie jednego rodzaju asfaltu.

ODPOWIEDŹ
Należy przyjąć asfalt D50/70.

2. Podczas przeprowadzonej wizji lokalnej terenie stwierdzono obecność w istniejącym rowie przewidzianym do oczyszczenia i profilacji drzewa. Czy Zamawiajmy przewiduje ich wycinkę?

ODPOWIEDŹ
Zamawiający nie przewiduje usunięcia drzewa.

3. Jeżeli Zamawiający przewiduje wycinkę w/w drzew prosimy o załączenie w materiałach przetargowych operatu dendrologicznego.

ODPOWIEDŹ
W konsekwencji odpowiedzi na pytanie 2 Zamawiający nie posiada wymienionego w pytaniu dokumentu.

Z up. Burmistrza
Sekretarz
Gminy Oborniki Śląskie

-mgr Leszek Pawlak-