

Trzebnica, dnia 21 października 2013 r.

FRIED – POL Paweł Fried
ul. Al. Kromera 12/7
51 – 163 Wrocław

Dotyczy: Projektu budowy ciągu pieszo – rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340 na odcinku Oborniki Śląskie – Wilczyn wraz z budową kładki nad potokiem Młynówka oraz zatoki autobusowej w m. Wilczyn.

Niniejszym pismem pozytywnie opiniuję projekt budowy ciągu pieszo – rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340 na odcinku Oborniki Śląskie – Wilczyn wraz z budową kładki nad potokiem Młynówka oraz zatoki autobusowej w m. Wilczyn, który obejmuje fragment działki będącej własnością Skarbu Państwa, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 128/1 AM1 o pow. 0.0600 ha, położonej w gminie Oborniki Śląskie, obręb Wilczyn.

Jednocześnie zobowiązuję Inwestora – Gminę Oborniki Śląskie do dokonania rekultywacji terenu oraz w uzasadnionych przypadkach wypłacenia odszkodowania za zajęcie działki i spowodowanie szkody.

Naczelnik Wydziału
Nieruchomości
[Podpis]
mgr Maciej Zaleski

Otrzymują

- ① Adresat
2. a/a



DZMiUW

DOLNOŚLĄSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH
we WROCŁAWIU, INSPEKTORAT W TRZEBNICY
55-100 Trzebnica, ul. Milicka 23

Tel.: 071-312-04-01
Fax: 071-312-04-01
NIP: 898-20-33-688

www.dzmiuw.wroc.pl
trzebnica@dzmiuw.wroc.pl
REGON: 932964788

Trzebnica dn. 04.10.2013 r.

Znak sprawy : W/I.Tr-ME-4600/44/12
L.dz. 6282 /13

FRIED-POL
ul.Kłodnica 2
54-218 Wrocław

Dotyczy: projekt budowy ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340 na odcinku Oborniki Śl.-Wilczyn wraz z budową kładki nad potokiem Młynówka oraz zatoki autobusowej w m.Wilczyn.

Odpowiadając na pismo 2243/08/13 z dnia 26.08.2013r., Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu Inspektorat w Trzebnicy opiniuje pozytywnie budowę kładki nad rzeką Młynówka w km 10+120, która wchodzi w skład chodnika dla pieszych i drogi rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340 w obrębie wsi Wilczyn. W/w sytuacja przedstawiona jest na rysunku w skali 1:500.

Rzeka **Młynówka** zaliczana jest do śródlądowych wód powierzchniowych, stanowiących własność publiczną, (Dz. U. z 2003r. nr 16 – Załącznik Nr 2 poz. 284), w stosunku do której zgodnie z art. 11.1 pkt 4 ustawy z dnia 18.07.2001 r.- Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 9 lutego 2012r. poz. 145) prawa właścicielskie sprawuje marszałek województwa.

Odprowadzenie wód deszczowych do rzeki Młynówki w km 10+123 ze skrzyżowania ulic : Stawowej i Obornickiej i przystanku autobusowego jest możliwe. Skarpy rzeki Młynówki powinny być zabezpieczone płytami na długości minimum 3 mb w dół rzeki Młynówki licząc od osi rurociągu, wraz z przeciwległą skarpą na długości 4 metrów, płytami ażurowymi na geowłókninie.

Na wykonanie kładki w km 10+120 i odprowadzenie wód opadowych z drogi i przystanku autobusowego w km 10+123 wymagane jest pozwolenie wodnoprawne, które wydaje Starostwo Powiatowe w Trzebnicy .

O terminie rozpoczęcia i zakończenia robót należy powiadomić, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem DZMiUW Inspektorat w Trzebnicy.

W sprawie czasowego zajęcia działki 307 tj. rzeki Młynówka) celem wykonania kładki należy uzyskać zgodę Dyrektora Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu al. J. Matejki 5, 50-330 Wrocław, do wniosku załączając pozwolenie wodnoprawne i niniejsze uzgodnienie z Inspektoratem w Trzebnicy.

Otrzymują:

1. Adresat .
2. ME a/a

Sprawę prowadzi:
Wiesław Arkuszewski
☎ 071-312-04-01
✉ trzebnica@dzmiuw.wroc.pl

KIEROWNIK
D.Z.M. i U.W. we Wrocławiu
Inspektorat w Trzebnicy
[Podpis]
mgr inż. Mirosław Miturski

OŚRiL.6341.76.2013

DECYZJA

Na podstawie art. 37 pkt 2, art. 42 ust. 1, art. 122 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 127 ust. 1 i 3, art. 128 ust. 1 pkt 9, art. 131 ust. 1 i 2, art. 140 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 9 lutego 2012 r. Nr 28 poz.145), art. 180 pkt 2, art. 181 ust. 1 pkt 3, art. 183 ust 1, art. 378 ust. 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. 2013, poz. 1232 z późniejszymi zmianami), § 19 ust.1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełniać przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984) oraz art. 104 i 107 Kpa, po rozpatrzeniu wniosku p. Pawła Fried działającego z upoważnienia Burmistrza Gminy Oborniki Śląskie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - odprowadzenie wód opadowych, roztopowych z terenu ciągu pieszo-rowerowego i drogi wojewódzkiej nr 340 w km 41+428 wraz z terenem przyległym w miejscowości Wilczyn, gm. Oborniki Śląskie do cieku Młynówka w km 10+123 oraz wykonania urządzeń wodnych – wylotów kanalizacji deszczowej i kładki pieszo-rowerowej

o r z e k a m

I. Wydać Gminie Oborniki Śląskie pozwolenie wodnoprawne w zakresie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z terenu ciągu pieszo-rowerowego i drogi wojewódzkiej nr 340 w obrębie skrzyżowania ul. Obornickiej i Stawowej w Wilczynie, gm. Oborniki Śląskie wraz z terenem przyległym poprzez projektowane wyloty kanalizacji deszczowej do cieku Młynówka w km 10+123 na dz. nr 307 AM-1 obręb Wilczyn, gm. Oborniki Śląskie w maksymalnej łącznej ilości:

- $Q_{\max}/h = 3,9 \text{ m}^3 + 4,9 \text{ m}^3 = 8,80 \text{ m}^3$,
- $Q_{\text{śr}/\text{dob}} = 0,32 \text{ m}^3 + 0,77 \text{ m}^3 = 0,99 \text{ m}^3/\text{d}$,
- $Q_{\max} \text{ roczne} = 463,2 \text{ m}^3 + 372,5 \text{ m}^3 = 835,7 \text{ m}^3$

o stanie i składzie w miejscach wprowadzenia do odbiornika:

- zawiesiny ogólne do $100 \text{ mg}/\text{dm}^3$,
- węglowodory ropopochodne do $15,0 \text{ mg}/\text{dm}^3$.

II. Wydać Gminie Oborniki Śląskie pozwolenie wodnoprawne na wykonanie następujących urządzeń wodnych:

- 1) wylotów kanalizacji deszczowej o średnicy DN 200 mm do koryta cieku Młynówka, zlokalizowanych na prawej i lewej skarpie cieku w km 10+123 o następujących parametrach:
 - a) wylot W1 prawa skarpa cieku:

- rzędna dna wylotu $159,65 \text{ m n.p.m.}$,
- rzędna dna cieku $156,32 \text{ m n. p. m.}$,

przy współrzędnych geograficznych $51^{\circ}17'15,56''\text{N } 16^{\circ}57'20,08''\text{E}$.

- b) wylot W2 lewa skarpa cieku:

- rzędna dna wylotu $158,80 \text{ m n.p.m.}$,

- rzędna dna cieku 156,32 m n. p. m,

przy współrzędnych geograficznych 51°17'15,52"N 16°57'20,26"E.

- 2) kładki pieszo-rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340 w km 41+428 nad ciekami Młynówka (dz. nr 307; AM 1) w obrębie miejscowości Wilczyn, gm. Oborniki Śląskie o następujących parametrach technicznych:
 - km cieku Młynówka w miejscu kładki 10+120,
 - rozpiętość całkowita przęsła 15,40 m,
 - szerokość użytkowa 3,50 m,
 - światło pionowe 4,08 m,
 - światło poziome 4,65 m,
 - rzędna pomostu (prawy brzeg) 161,20 m n.p.m.,
 - rzędna pomostu (lewy brzeg) 161,10 m n.p.m.,
 - rzędna spodu konstrukcji w osi 160,38 m n.p.m.,

przy współrzędnych geograficznych 51°17'15,42"N 16°57'20,12"E.

III. Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód, określone w rozdziale I decyzji, zostaje wydane na czas określony do **31 grudnia 2023** roku pod następującymi warunkami:

1. Prowadzenia właściwej eksploatacji i utrzymania we właściwym stanie technicznym urządzeń do odprowadzania wód opadowych.
2. Wykonania robót zgodnie z dokumentacją, uzgodnieniami, obowiązującymi przepisami w sposób nie zagrażający dla ludzi i mienia.
3. Dochowania warunków zawartych w uzgodnieniach i decyzji dotyczącej pozwolenia wodnoprawnego.
4. Przeprowadzenia co najmniej raz na sześć miesięcy kontroli eksploatacji urządzeń do odprowadzania wód opadowych i roztopowych.
5. Zawiadomienia zainteresowanych stron z 14-to dniowym wyprzedzeniem o terminie rozpoczęcia i zakończenia robót.
6. W przypadku uszkodzenia innych urządzeń, należy przywrócić je do stanu pierwotnego w terminie 14-to dniowym pod nadzorem osoby uprawnionej.
7. Utrzymania koryta cieku na odcinku 5 m powyżej i 30 m poniżej projektowanych wylotów kanalizacji deszczowej, w zakresie zapewnienia drożności cieku.
8. Zaspokojenia ewentualnych roszczeń odszkodowawczych związanych z wydanym pozwoleniem.

IV. Powyższe pozwolenie nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń (art. 123 ust. 2 ustawy Prawo wodne).

UZASADNIENIE

Decyzję wydano na podstawie przepisów prawnych powołanych na wstępie, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Trzebnicy. Strony zawiadomiono o wszczęciu postępowania administracyjnego pismem z dnia 15.01.2014 r. Poinformowano również o możliwości zapoznania się z materiałami i zgłoszenia uwag przed wydaniem decyzji administracyjnej na przedmiotową inwestycję. Podstawę techniczną decyzji stanowi operat wodnoprawny opracowany przez mgr. inż. Pawła Fried.

W wyniku przeprowadzonego postępowania nie stwierdzono przeszkód do wydania pozwolenia we wnioskowanym przez stronę zakresie z jednoczesnym nałożeniem warunków niezbędnych dla ochrony środowiska oraz chroniących interes stron trzecich. Mając powyższe na uwadze - **orzeczono jak w sentencji**.

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, ul. C.K. Norwida 34 za pośrednictwem Starosty Trzebnickiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (art. 127 Kpa).



z up. **STAROSTY**
mgr inż. Iwona Karowska-Korzystka
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
Rolnictwa i Leśnictwa

Otrzymują:

- Paweł Fried,
- Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych,
- Zarząd Dróg Powiatowych w Trzebnicy,
- Starostwo Powiatowe w Trzebnicy a/a.

Do wiadomości:

- Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Trzebnica, dn. 08.09.2014 r.

OŚRiL.6341.76.2013

DECYZJA

Na podstawie art. 140 ust.1 i art. 134 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z dnia 9 lutego 2012 r. Nr 28, poz. 145 z późniejszymi zmianami.), art. 180 pkt 2, art. 181 ust. 1 pkt 3, art. 183 ust 1, art. 378 ust.1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. nr 25, poz. 50 z dnia 27 kwietnia 2008 r.), Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełniać przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984 z późniejszymi zmianami) oraz art. 104, art.107 Kpa, po rozpatrzeniu sprawy z wniosku p. Pawła Fried działającego jako pełnomocnik Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28 o przeniesienie praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego nr OŚRiL.6341.76.2013 wydanego przez Starostę Trzebnickiego w dniu 29.01.2014 r. dla Gminy Oborniki Śląskie

o r z e k a m

I. Przenieś prawa i obowiązki wynikające z decyzji Starosty Trzebnickiego z dnia 29.01.2014 r. nr OŚRiL.6341.76.2013 wydanej dla Gminy Oborniki Śląskie na szczególnie korzystanie z wód w zakresie odprowadzania oczyszczonych ścieków opadowych, i wód roztopowych z terenu ciągu pieszo-rowerowego i drogi wojewódzkiej nr 340 w obrębie skrzyżowania ul. Obornickiej i Stawowej w Wilczynie, gm. Oborniki Śląskie wraz z terenem przyległym poprzez projektowane wyloty kanalizacji deszczowej do cieku Młynówka w km 10+123 na dz. nr 307 AM-1 obręb Wilczyn, gm. Oborniki Śląskie na Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław.

II. Powyższe pozwolenie nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń (art. 123 ust. 2 Ustawy Prawo wodne).

UZASADNIENIE


Decyzję wydano na podstawie przepisów prawnych powołanych na wstępie, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Trzebnicy

W wyniku przeprowadzonego postępowania nie stwierdzono przeszkód dla przeniesienia pozwolenia we wnioskowanym przez stronę zakresie.

Mając powyższe na uwadze - **orzeczono jak w sentencji.**

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, ul. Norwida 34 za pośrednictwem Starosty Trzebnickiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia (art. 127 Kpa).

Wydział Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa
55-100 Trzebnica, ul. Leśna 1
tel. 71/387-95-40 fax 71/387-95-77



z up. STAROSTY
mgr inż. Iwona Kucowska-Korzystka
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
Rolnictwa i Leśnictwa

Decyzja jest ostateczna

z dniem

29.09.2014

Otrzymują:

- Paweł Fried,,
- Gmina Oborniki Śląskie,
- WOŚ,RiL a/a.

Do wiadomości:

- Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
- Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu Inspektorat w Trzebnicy.

Adres do korespondencji:

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział we Wrocławiu
Rejon Dystrybucji Oborniki Śl.
pl. Trzebnicka 101, 55-120 Oborniki Śl.
tel.: 71 889 42 01
fax: 71 310 14 83



Oborniki Śląskie dn. 04.09.2013 r.
RD52/JT-0510-145/13

ERIED-POL
Ul. Kłodnicka 2
54-218 Wrocław

Dot. Uzgodnienia projektu budowy ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340 na odcinku Oborniki Śl.- Wilczyn wraz z budową kładki oraz zatoki autobusowej w m. Wilczyn

W nawiązaniu do Państwa pisma z dnia 26.08.2013 r. znak 240/08/13 Tauron Dystrybucja S.A. Rejon Dystrybucji Oborniki Śl. uzgadnia projekt budowy ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340 na odcinku Oborniki Śl.- Wilczyn wraz z budową kładki oraz zatoki autobusowej w m. Wilczyn z uwagami:

1. Kable elektroenergetyczne przebiegające pod projektowaną nawieszchnią bitumiczną należy w miejscach skrzyżowań osłonić rurami dwudzielnymi na całej długości skrzyżowania.
2. W miejscach zbliżeń z kablami elektroenergetycznymi roboty ziemne wykonywać ręcznie bez użycia sprzętu zmechanizowanego zachowując należyłą ostrożność.

Sprawę prowadzi:

Janusz Tracichleb (0-71) 889 42 89, janusz.tracichleb@tauron-dystrybucja.pl

Załączniki:

brak

Do wiadomości:

a/a

Z poważaniem
TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział we Wrocławiu
Rejon Dystrybucji Oborniki Śląskie
Kierownik Wydziału Eksploatacji
.....Dariusz Wojtas.....
/imienna pieczęć i podpis/