

Adres do korespondencji:

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział we Wrocławiu
Rejon Dystrybucji
Ul. Trzebnicka 101
55-120 Oborniki Śląskie
tel.: 71 889 42 01
fax: 71 310 14 83
e-mail: wroclaw@tauron-dystrybucja.pl



Oborniki Śląskie, dn. 2014-02-04

Nr warunków: WP/004844/2014/O05R02

ZP212010333 PH100048774

Paweł Fried
ul. Kłodnicka 2/G
54-218 WROCŁAW

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA

Wnioskodawca:

Gmina Oborniki Śląskie

ul. Trzebnicka 1
55-120 OBORNIKI ŚLĄSKIE

Obiekt:

Ciąg pieszo-rowerowy

Adres przyłączanego obiektu:

ul.
Wilczyn
numery działek: 282

Niniejszym potwierdzamy złożenie wniosku o określenie warunków przyłączenia w dniu: 2014-01-09. Odpowiadając na wniosek z dnia 2014-01-09, informujemy, że zapewniamy przyłączenie do sieci OSD i dostawę energii elektrycznej o całkowitej mocy przyłączeniowej:

Przyłącze 1: **2,0 kW** dla zasilania podstawowego,
na poniższych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przyłącze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przyłączenia: zestaw złączowo – pomiarowy ZK1a dz. nr 79/1, zasilany ze stacji transformatorowej SN/nN R-159-10.
2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia przeciążeniowego w szafce pomiarowej, w kierunku instalacji odbiorcy.
b) Miejsce rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych: zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia przeciążeniowego w szafce pomiarowej, w kierunku instalacji odbiorcy.
3. Przyłączenie obiektu do sieci wymaga:
 - a) w zakresie przyłącza: Przy istniejącym złączu ZK1a usytuowanym na dz. nr 79/1 Wilczyn (w którym należy zabudować rozłącznik dla projektowanej szafki), zainstalować szafkę pomiarową. Szafkę usytuować po stronie działki, drzwiczkami w linii granicy posesji lub ogrodzenia od strony pasa drogowego,
 - b) w zakresie sieci: nie dotyczy,
 - c) w zakresie przyłączanych urządzeń, instalacji Wnioskodawcy: Od projektowanej szafki pomiarowej wyprowadzić do szafki sterowania oświetleniem odpowiednią do potrzeb odbiorcy linię kablową niskiego napięcia. Z szafki sterowania oświetleniem wyprowadzić kabel YAKXS4x35 do projektowanych słupów rurowych oświetlenia drogowego.
4. Układ pomiarowo-rozliczeniowy na napięciu 0,23 kV:
 - a) rodzaj układu: bezpośredni,
 - b) miejsce zainstalowania: szafka pomiarowa obok złącza kablowego.

5. Zabezpieczenia przeciążeniowe
 - a) prąd znamionowy: 10 A,
 - b) rodzaj: wyłącznik instalacyjny nadmiarowo-prądowy,
 - c) lokalizacja: w szafce pomiarowej.
6. Dla doboru aparatury, spodziewaną wartość prądu zwarcia w miejscu dostarczania energii elektrycznej przyjąć wg obliczeń, jednak nie mniej niż 10 kA.
7. Wymagany stopień skompensowania mocy bierniej, $\text{tg } \varphi \leq 0,4$.
8. Sieć nN pracuje w układzie: TN-C.

II. Określa się następujące dopuszczalne czasy trwania przerw:

- a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. całkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczający:
 - dla przerwy planowanej – 16 godz.,
 - przerwy nieplanowanej – 24 godz.,
- b) łączny czas trwania przerw w ciągu roku, stanowiący sumę czasów trwania przerw jednorazowych, tj. całkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczający:
 - przerw planowanych – 35 godz.,
 - przerw nieplanowanych – 48 godz.

III. Termin ważności niniejszych warunków 2 lata od dnia ich doręczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przyłączenie termin ważności niniejszych warunków przyłączenia wydłuża się na okres ważności umowy o przyłączenie.

IV. Informacje dodatkowe

1. Instalację przyłączanego obiektu od miejsca rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych Wnioskodawca winien wykonać we własnym zakresie, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
2. Przyłączane przez Wnioskodawcę urządzenia nie mogą wprowadzać do sieci lub instalacji innych odbiorców zakłóceń o poziomie wyższym niż dopuszczalne, określone w przepisach (np. wahania napięcia lub odkształcenia jego przebiegu).
3. Dopuszczalny poziom zmienności parametrów technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny być zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami – Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623, z późn. zm.).
4. OSD zrealizuje zakres inwestycji określony w warunkach przyłączenia do miejsca rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych, po wcześniejszym zawarciu przez Wnioskodawcę umowy o przyłączenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 1059 wraz z późniejszymi zmianami i rozporządzeniami wykonawczymi), zwanej dalej ustawą „Prawo Energetyczne”.
5. Grupa taryfowa zostanie ustalona, w oparciu o obowiązującą Taryfę, przed podpisaniem umowy kompleksowej lub umowy o świadczenie usług dystrybucji.
6. Określony w warunkach przyłączenia sposób zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii elektrycznej. Urządzenia wymagające zasilania bezprzerwowego należy zaopatrzyć we własne, niezależne źródło energii, podłączone w sposób uniemożliwiający podanie napięcia do sieci przedsiębiorstwa energetycznego.
7. Warunki przyłączenia zostały określone dla standardowych parametrów energii elektrycznej określonych w ustawie Prawo energetyczne.
8. W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejącymi urządzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca winien zwrócić się do Rejonu Dystrybucji Oborniki Śląskie z wnioskiem o określenie warunków przebudowy tych urządzeń.
9. OSD oświadcza, że po zawarciu umowy o przyłączenie oraz spełnieniu przez Wnioskodawcę postanowień niniejszych warunków przyłączenia i po wykonaniu niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych, których realizacja nastąpi na podstawie zawartej między stronami umowy o przyłączenie – zapewnia dostawę energii elektrycznej na zasadach określonych we właściwych przepisach. Niniejsze oświadczenie jest oświadczeniem, o którym mowa w art. 7 ust. 14 ustawy Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 243, poz. 1623 wraz z późniejszymi zmianami) i winno być traktowane

jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, o której mowa w art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz.647 wraz z późniejszymi zmianami).

10. Wnioskodawca zobowiązany jest zgłosić pisemnie w OSD każdy posiadany agregat prądotwórczy oraz uzgodnić warunki połączenia agregatu z zasilaną instalacją. Połączenie to winno być wykonane w sposób wykluczający pracę równoległą agregatu z siecią dystrybucyjną oraz możliwość podania napięcia na sieć dystrybucyjną.

11. Warunki przyłączenia określono dla V grupy przyłączeniowej.

W załączeniu przesyłamy projekt umowy o przyłączenie.

Przygotował: Górny Przemysław
Grupa: O05R02

Załączniki:

Załącznik nr 1 - informacje dla zawarcia umowy o przyłączenie

Załącznik nr 2 - projekt umowy o przyłączenie

K/o:

1 x RD52

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział we Wrocławiu
Rejon Dystrybucji Opole i Śląskie
Kierownik Wydziału Eksploatacji
(OSD)
Dariusz Woitas

Adres do korespondencji:

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział we Wrocławiu
Terenowy Wydział Wykonawstwa
55-120, Oborniki Śląskie
ul. Trzebnicka 101
tel. +48 71 3109238
fax +48 71 3101483



Oborniki Śląskie, dn. 03.03.2014 r.

UST52/KM-077-22/2014

FRIED-POL PAWEŁ FRIED
ul. Kłodnicka 2
54-218 Wrocław

Dotyczy: Uzgodnienia projektu

W odpowiedzi na pismo z dnia 18.02.2014 r. Terenowy Wydział Wykonawstwa UST52 w Obornikach Śląskich uprzejmie informuje, iż uzgadnia pozytywnie projekt oświetlenia drogowego odcinka Oborniki-Wilczyn dz. nr 280/8, 282, 282/1, 288.

Jednocześnie informujemy, iż projekt szafki pomiarowej nie podlega uzgodnieniu, ponieważ wykonanie leży w gestii TAURON Dystrybucja S.A.

Rozdzielnik:

a/a
Adresat

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział we Wrocławiu
Kierownik Terenowego Wydziału
Wykonawstwa w Obornikach Śląskich

Marcin Kotiuszko

Sprawę prowadzi:

Marcin Kotiuszko tel. 071 889 4231, marcin.kotiuszko@tauron-dystrybucja.pl

NR PROJEKTU :
17/02/14

Egzemplarz numer

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Temat: **Oświetlenie ciągu pieszego i drogi wojewódzkiej nr 340 na części odcinka Oborniki Śl. – Wilczyn dz. nr. nr 280/8, 282, 282/1, 288**

Adres : **W ciągu drogi wojewódzkiej nr 340**

Inwestor: **Gmina Oborniki Śląskie
Oborniki Śląskie, ul. Trzebnicka 1**

Projektant: Marek Mikita	Zakres opracowania: Część elektryczna	Specjalność i numer uprawnień budowlanych, nr DOIIB: Uprawnienia budowlane nr 561/87/UW w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, DOŚ/IE/4446/01	Data: 02.2014	Podpis: 
Projektant: mgr inż. Jacek Wrzesiński	Zakres opracowania: Część elektryczna	Specjalność i numer uprawnień budowlanych, nr DOIIB: Uprawnienia budowlane nr 94/85/UW w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, DOŚ/IE/3597/01	Data: 02.2014	Podpis: 


Oświadczenie o kompletności dokumentacji:

Niniejsze opracowanie jest kompletne i stanowi całość z punktu widzenia, któremu ma służyć. Opracowanie stanowi podstawę do uzyskania decyzji administracyjnych i do wykonania robót budowlano - montażowych

LUTY 2014

03.03.2014

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział we Wrocławiu
Kierownik Terenowego Wydziału
Wykonawstwa w Obornikach Śląskich


Marcin Kotiuszko

uzgodniono
bez
wag




AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH

ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU

SEKCJA GOSPODAROWANIA ZASOBEM

WR.SGZ.MB.432.33.6.4666.2014.el

Wrocław, dn. 22.08.2014r.

Paweł Fried
ul. Kłodnicka 2-G
54-218 Wrocław

Dotyczy: projektu budowy ciągu pieszego na dz.nr 20 AM-43 obręb: Oborniki Śląskie, gm.Oborniki Śląskie w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ciągu pieszego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340 na odcinku Oborniki Śląskie – Wilczyn wraz z budową kładki nad potokiem Młynówka oraz zatoki autobusowej w m.Wilczyn”.

W odpowiedzi na pismo zarejestrowane dnia 24.07.2014r., złożone przez Pawła Fried jako pełnomocnika inwestora tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu (50-425 Wrocław, ul.Krakowska 28), w sprawie zaopiniowania projektu budowy ciągu pieszego na terenie działki **nr 20 AM-43 obręb: Oborniku Śląskie**, gm. Oborniki Śląskie w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ciągu pieszego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340 na odcinku Oborniki Śląskie – Wilczyn wraz z budową kładki nad potokiem Młynówka oraz zatoki autobusowej w m. Wilczyn” realizowanej w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 721), Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu informuje, że akceptuje powyższe zamierzenie inwestycyjne i prosi o uwzględnienie dogodnego dojazdu z drogi publicznej do przedmiotowej nieruchomości. Realizacja powyższej inwestycji na w/w działce wymaga wykonania podziału geodezyjnego celem wyodrębnienia działki gruntu pod lokalizację fragmentu ciągu pieszego.

W odpowiedzi prosimy powołać się na sygnaturę naszego pisma.

Z up. DYREKTORA
Z-ca KIEROWNIKA
SEKCJI GOSPODAROWANIA ZASOBEM
Stanisław Nowak

Otrzymują:

1. Adresat
2. Gmina Oborniki Śląskie
ul.Trzebnicka 1
55-120 Oborniki Śląskie
3. SZGZ Wrocław
4. a/a

Spr. prowadzi:
Elżbieta Lato
tel. 71 356 39 19 wew.820
e-mail: elato@anr.gov.pl



DZMiUW

**DOLNOŚLĄSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH
we WROCŁAWIU**

50-333 Wrocław, al. Jana Matejki 5

Tel.: 071-322-66-81 do 83

Fax: 071-322-79-29

NIP: 898-20-33-688

www.dzmiuw.wroc.pl

dzmiuw@dzmiuw.wroc.pl

REGON: 932964788

Wrocław dn. 05.08.2014r.

Znak sprawy : W-ME-4603/ 32 /14

L. dz. 5180 / 14

**Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
ul. Krakowska 28
50-425 Wrocław**

Dotyczy : zgody na czasowe zajęcie terenu

Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu, działając na podstawie Statutu Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu, jako administrator cieków wodnych (w myśl art. 5 ust 3 pkt b ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne – Dz. U. z 2005 r., Nr 239, poz. 2019 – tekst jednolity z późn. zm.) i gruntów pod nimi, w stosunku do których Marszałek Województwa Dolnośląskiego wykonuje prawa właścicielskie na podstawie art. 11, ust 1, pkt 4, oraz art. 14, ust 3 w/w ustawy Prawo wodne.

wyraża zgodę

na czasowe zajęcie nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 307 AM 1 obr. Wilczyn gm. Oborniki Śląskie (działkę stanowi Rzeka Młynówka w km 10+120 i 10+123) w celu wykonania robót budowlano-montażowych.

Powyższe prace należy wykonywać zgodnie z warunkami uzgodnienia nr W/I.Tr.ME-4600/44/12 z dnia 04.10.2013 r.

O rozpoczęciu i zakończeniu robót należy powiadomić z 7 dniowym wyprzedzeniem DZMiUW we Wrocławiu Inspektorat w Trzebnicy.

Przekazanie oraz odbiór terenu powinno nastąpić na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

Niniejsze oświadczenie należy traktować jako prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w rozumieniu art. 3, pkt 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118, tekst jednolity z późn. zm.).

Czasowe dysponowanie ww. nieruchomością wydaje się na okres realizacji robót.

Otrzymują :

- ① Adresat
2. DZMiUW I/Trzebnica
3. AM
4. ME a/a

Sprawę prowadzi :

Marek Górecki

Tel. 71-394 36 80 wew. 503

e-mail : marek.gorecki@dzmiuw.wroc.pl

Łukasz DYREKTOR

Witold Rzemuski

Oborniki Śląskie, dnia 03 marca 2014 r.

Fried-Pol Paweł Fried
Al. Kromera 12/7
51-163 Wrocław

IR.7012.1.2014


OPINIA

Dotyczy: Zaopiniowania projektu oświetlenia ciągu pieszego i drogi wojewódzkiej nr 340 na części odcinka Oborniki Śl. – Wilczyn dz. nr 280/8, 282/1, 288 AM-1 w obrębie Wilczyn, Gmina Oborniki Śląskie.

Odpowiadając na pismo **Fried-Pol Paweł Fried, al. Kromera 12/7, 51-163 Wrocław z datą wpływu 19-02-2014 r.**, Urząd Miejski w Obornikach Śląskich Wydział Inwestycji i Remontów, ul. Trzebnicka 1, 55-120 Oborniki Śląskie:

OPINIUJE POZYTYWNIE

Dokumentację projektową oświetlenia ciągu pieszego i drogi wojewódzkiej nr 340 na części odcinka Oborniki Śl. – Wilczyn dz. nr 280/8, 282/1, 288 AM-1 w obrębie Wilczyn, Gmina Oborniki Śląskie.

Z upr. OŚ. 0000000000
Kierownik Wydziału Inwestycji i Remontów

mgr inż. Andrzej Mulkiewicz

Do wiadomości:

1. Adresat.
2. A/a

Sporządził:

Inspektor ds. dróg Michał Haberka
Wydział Inwestycji i Remontów
Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
tel. (71) 310 35 36

Oborniki Śląskie, dnia 04 marca 2014 r.

Fried-Pol Paweł Fried
Al. Kromera 12/7
51-163 Wrocław

IR.7012.2.2014

OPINIA

Dotyczy: Zaopiniowania projektu kładki nad potokiem młynówka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340 na części odcinka Oborniki Śl. – Wilczyn dz. nr 307 AM-1 obręb Wilczyn, Gmina Oborniki Śląskie.

Odpowiadając na pismo **Fried-Pol Paweł Fried, al. Kromera 12/7, 51-163 Wrocław z datą wpływu 21-02-2014 r.**, Urząd Miejski w Obornikach Śląskich Wydział Inwestycji i Remontów, ul. Trzebnicka 1, 55-120 Oborniki Śląskie:

OPINIUJE POZYTYWNIE

Dokumentację projektową kładki nad potokiem młynówka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340 na części odcinka Oborniki Śl. – Wilczyn dz. nr 307 AM-1 obręb Wilczyn, Gmina Oborniki Śląskie.


Z up. Burmistrza
Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Wydział Inwestycji i Remontów
mgr inż. Andrzej Kozłowski

Do wiadomości:

1. Adresat.
2. A/a

Sporządził:

Inspektor ds. dróg Michał Haberka
Wydział Inwestycji i Remontów
Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
tel. (71) 310 35 36