

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

ul. Trzebnicka 1

55-120 Oborniki Śląskie

Znak sprawy: ZP.271.42.2015

Oborniki Śląskie, 2015-07-29

Dotyczy: **Zapytań i wniosków do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: BUDOWĘ OŚWIETLENIA DROGOWEGO W ULICACH POBOŻNEGO, PIASTÓW ŚLĄSKICH, PADEREWSKIEGO I KRZYWOUSTEGO W OBORNIKACH ŚLĄSKICH.**

Gmina Oborniki Śląskie, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na: **BUDOWĘ OŚWIETLENIA DROGOWEGO W ULICACH POBOŻNEGO, PIASTÓW ŚLĄSKICH, PADEREWSKIEGO I KRZYWOUSTEGO W OBORNIKACH ŚLĄSKICH**, działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), odpowiada na złożone zapytania:

1. Proszę o informacje czy strony 4, 10, 12, 14, 18, 20, 30, 32, 34 z załącznika nr 11 mają być puste?

ODPOWIEDŹ

Załącznik nr 11 do ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego, a stanowiący załącznik nr 10 do SIWZ - Projekt budowlany cz. 1, ma mieć formę taką jak opublikowana.

2. Proszę o zamieszczenie czytelniejszego rysunku E1.

ODPOWIEDŹ

Załącznikiem do niniejszego pisma jest czytelniejszy skan rysunku E1.

3. Proszę o szczegółową informację o typach i ilościach opraw oświetleniowych oraz mocach, bo w specyfikacji technicznej zaproponowane są dwa rodzaje opraw: OPA-1 i Auris.

ODPOWIEDŹ

Ilość opraw wynosi 40 sztuk. Moc źródła 70W. Oprawa typu OPA-1 z kloszem typu Auris. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia jest opisany poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę ofert równoważnych w stosunku do opisanych przez Zamawiającego, pod warunkiem, że będą one posiadały co najmniej takie same lub lepsze normy, parametry techniczne i funkcjonalne i nie obniżą określonych w opisie przedmiotu zamówienia standardów. Przedstawione parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum techniczne i jakościowe określone przez Zamawiającego (przybliżone parametry minimalne) i będą stanowiły podstawę oceny ewentualnych ofert równoważnych.

4. Czy słupy oświetleniowe mają mieć wysięgniki, bo oprawy OPA-1 i Auris montowane są bezpośrednio na słupie, a nie na wysięgniku?

ODPOWIEDŹ

Oprawy mają być zabudowane bezpośrednio na słupie.

5. Czy na całej długości kabel można układać w rurze ochronnej typu DVR75?

ODPOWIEDŹ

Dopuszcza się możliwość ułożenia kabla w rurze ochronnej DVRØ75mm. Natomiast przejścia pod drogami należy wykonać rurami ochronnymi SRSØ110mm.

*Z up. Burmistrza
Sekretarz
Gminy Oborniki Śląskie*

-mgr Leszek Pawlak-