Znak sprawy: ZP.271.42.2015 Oborniki Śląskie, dn. 03.08.2015 r.

Pytania i odpowiedzi do postępowania pn. Budowa oświetlenia drogowego w ulicach Pobożnego, Piastów Śląskich, Paderewskiego i Krzywoustego w Obornikach Śląskich, Znak sprawy: ZP.271.42.2015

Działając w imieniu Zamawiającego Gminy Oborniki Śląskie z siedzibą przy ul. Trzebnickiej 1, 55-120 Oborniki Śląskie, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych *(Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)* zawiadamiam, że w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Budowa oświetlenia drogowego w ulicach Pobożnego, Piastów Śląskich, Paderewskiego i Krzywoustego w Obornikach Śląskich, ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 23-07-2015 r., numer ogłoszenia: 187064 – 2015 do Zamawiającego wpłynęły zapytania wykonawców, na które udzielam odpowiedzi zgodnie z poniższym:

PYTANIE 1: Czy zachodzi potrzeba wycinki drzew i krzewów. Jeśli tak to prosimy o zamieszczenie pozycji w przedmiarze?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, iż nie zachodzi potrzeba wycinki drzew.

PYTANIE 2: Projekt i przedmiar nie zawierają informacji o porządkowaniu terenu. Czy jest wymagane dosiewanie traw i dosiewanie krzewów. Jeśli tak to prosimy o uzupełnienie w przedmiarze.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z pkt 1.10 decyzji IR.7230.6.103.2013 z dnia 22 stycznia 2014 r.: „Po zakończeniu prac teren starannie uporządkować, oczyścić i doprowadzić do stanu pierwotnego", prosimy o dokonanie wizji lokalnej celem ustalenia zakresu prac.

PYTANIE 3: Prosimy o umieszczenie w przedmiarze pozycji dotyczącej oznakowania słupów jeśli jest wymagane.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, iż oznakowanie słupów nie jest wymagane.

PYTANIE 4: Czy zachodzi potrzeba rozbiórki chodników lub nawierzchni. Jeśli tak prosimy o zamieszczenie w przedmiarze.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z pkt 1.10 decyzji IR.7230.6.103.2013 z dnia 22 stycznia 2014 r.: „Po zakończeniu prac teren starannie uporządkować, oczyścić i doprowadzić do stanu pierwotnego", prosimy o dokonanie wizji lokalnej celem ustalenia zakresu prac.

PYTANIE 5: Czy kabel do zasilania latarni można układać w rurze ochronnej, zamiast w obsypce piaskowej?

ODPOWIEDŹ: Dopuszcza się możliwość ułożenia kabla w rurze ochronnej zamiast w obsypce piaskowej.

PYTANIE 6: Prosimy o podanie typu opraw do zamontowania na słupach lub parametrów wymaganych opraw.

ODPOWIEDŹ:

Ilość opraw wynosi 40 sztuk. Moc źródła 70W. Oprawa typu OPA-1 z kloszem typu Auris. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia jest opisany poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę ofert równoważnych w stosunku do opisanych przez Zamawiającego, pod warunkiem, że będą one posiadały co najmniej takie same lub lepsze normy, parametry techniczne i funkcjonalne i nie obniżą określonych w opisie przedmiotu zamówienia standardów. Przedstawione parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum techniczne i jakościowe określone przez Zamawiającego (przybliżone parametry minimalne) i będą stanowiły podstawę oceny ewentualnych ofert równoważnych.

Powyższe odpowiedzi stanowią integralną treść SIWZ. Wyjaśnienia w powyższym zakresie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w niniejszym postępowaniu, Zamawiający biorąc pod uwagę zakres pytań i treść udzielonych odpowiedzi uznał, iż jest konieczny dodatkowy czas na wprowadzenie ewentualnych zmian w ofertach. **Nowy termin składania ofert ustala się na dzień 14 sierpnia 2015 r. godz. 10.00**

Z up. Burmistrza Obornik Śląskich
Sekretarz Gminy
Leszek Pawlak

.....
Podpis