Znak sprawy: ZP.271.42.2015 Oborniki Śląskie, dn. 04.08.2015 r.

Pytania i odpowiedzi do postępowania pn. Budowa oświetlenia drogowego w ulicach Pobożnego, Piastów Śląskich, Paderewskiego i Krzywoustego w Obornikach Śląskich, Znak sprawy: ZP.271.42.2015

Działając w imieniu Zamawiającego Gminy Oborniki Śląskie z siedzibą przy ul. Trzebnickiej 1, 55-120 Oborniki Śląskie, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych *(Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)* zawiadamiam, że w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Budowa oświetlenia drogowego w ulicach Pobożnego, Piastów Śląskich, Paderewskiego i Krzywoustego w Obornikach Śląskich, ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 23-07-2015 r., numer ogłoszenia: 187064 – 2015 do Zamawiającego wpłynęły zapytania wykonawców, na które udzielam odpowiedzi zgodnie z poniższym:

PYTANIE 1:
KABEL ZASILAJĄCY: w pkt. 1 ppkt. 1.1 został podany kabel YAKXS 4x35, natomiast w Pkt. 2 ppkt. 2.1 (Przewody elektroenergetyczne) został podany przewód AsXSn 4x35, który stosujemy do budowy linii napowietrznych izolowanych. **Który z podanych kabli ma być zastosowany do wykonania zasilania?**

ODPOWIEDŹ:. Do budowy oświetlenia ma być zastosowany kabel YAKXS 4x35mm².

PYTANIE 2: SŁUPY, WYSIĘGNIKI i OPRAWY: w pkt. 2 ppkt. 2.1 (Wysięgniki oraz słupy oświetleniowe) (Oprawy oświetleniowe) zostało podane, że oprawy mają być przystosowane do montażu na wysięgnikach, na słupach parkowych typu S-40 sześciokątnych, co jest sprzeczne z ideą montażu oprawy OPA-1 + klosz typu AURIS + daszek, ponieważ taki zestaw jest montowany bezpośrednio na słupie. **Jeżeli oprawa jest typu parkowego, to w jakim celu mają zostać zamontowane na słupach wysięgniki stosowane do opraw ulicznych?**

ODPOWIEDŹ: Oprawy mają być montowane bezpośrednio na słupach bez zastosowania wysięgników.

PYTANIE 3: SŁUPY i WYSIĘGNIKI: **Czy słupy mają być producenta ELEKTROMONTAŻ? Czy zgodnie z przepisami mogą być stosowane zamienniki innych producentów? Czy można również zastosować zamiennie za słupy stalowe słupy aluminiowe?**

ODPOWIEDŹ: Dopuszcza się zastosowanie słupów innych producentów oraz wykonanych z aluminium, ich parametry oraz kształt nie mogą być gorsze niż zaproponowane w dokumentacji projektowej.

Powyższe odpowiedzi stanowią integralną treść SIWZ. Wyjaśnienia w powyższym zakresie nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w niniejszym postępowaniu, Zamawiający biorąc pod uwagę zakres pytań i treść udzielonych odpowiedzi uznał, iż nie jest konieczny dodatkowy czas na wprowadzenie ewentualnych zmian w ofertach. **Termin składania ofert ustala się na dzień 14 sierpnia 2015 r. godz. 10.00.**

Z up. Burmistrza
Sekretarz Gminy Oborniki Śląskie
mgr Leszek Pawlak

.....
Podpis