

LEGENDA:

P1, P3 - Podgrzewacz pojemnościowy o pojemności 10 litrów z grupa bezpieczeństwa np. SH 10 SLi prod. Steibel Eltron (montaz nad umywalką)
Dane elektryczne:
-moc:2,0kW
-napięcie:230V 1/N/PE

P2, P4 - Podgrzewacz pojemnościowy o pojemności 10 litrów z grupa bezpieczeństwa np. SH 5 SLi prod. Steibel Eltron (montaz nad umywalką)
Dane elektryczne:
-moc:2,0kW
-napięcie:230V 1/N/PE

W1 - Wentylator wywiewny łazienkowy o wydajności 150m3/h, uruchamiany włącznikiem światła, z opóźnieniem czasowym regulowanym, z klapą zwrotną np. EBB T-175 prod. Venture Indastries
Dane elektryczne:
70W, n=1400, 230V,

W2 - Wentylator wywiewny łazienkowy o wydajności 75m3/h, uruchamiany włącznikiem światła, z opóźnieniem czasowym regulowanym, z klapą zwrotną np. EB T-100 prod. Venture Indastries
Dane elektryczne:
30W, n=2250, 230V,

W3 - Wentylator wywiewny łazienkowy o wydajności 105m3/h, uruchamiany włącznikiem światła, z opóźnieniem czasowym regulowanym, z klapą zwrotną np. EB T-100 prod. Venture Indastries
Dane elektryczne:
30W, n=2250, 230V,

W4 - Wentylator wywiewny łazienkowy o wydajności 150m3/h, uruchamiany włącznikiem światła, z opóźnieniem czasowym regulowanym, z klapą zwrotną np. EBB T-175 prod. Venture Indastries
Dane elektryczne:
70W, n=1400, 230V,

W5 - Wentylacja grawitacyjna (przewód spiro ∅150 wyprowadzony ponad dach zakończony kominkiem wentylacyjnym)

LEGENDA:

1 - DNCE218.G (951 lm; 42.0 W) , IP44
2 - DNCE226.G (1427 lm; 58.0 W) , IP44
3 - TR128.RL (1636 lm; 34.0 W) , IP44
4 - TR135.RL (2076 lm; 41.0 W) , IP44
5 - OPRAWA 226.G (1427 lm; 58.0 W) , IP44
6 - OPRAWA NAŚCIENNA 1x18W, IP44

AW - OPRAWA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO Z FUNKCJĄ OŚWIETLENIA OGÓLNEGO Z WBUDOWANYM ELEKTROINWERTEREM O PODTRZYMANIU 1h OD MOMENTU ZANIKU NAPIĘCIA

PIR x.x - CZUJNIK RUCHU / OBECNOŚCI

ŁĄCZNIK OŚWIETLENIOWY POJEDYNCZY, IP44

ŁĄCZNIK OŚWIETLENIOWY ŚWIECZNIKOWY, IP44

GNIAZDO HERMETYCZNE POJEDYNCZE, 230V, 2P+Z, p/t

T1, T2 - GNIZADO TELEFONICZNE (2xRJ12)

~1F P=..kW - PRZYŁĄCZE STAŁE 1-F, 230V, IP44

POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE, LgY 1x6mm²

GWP - GŁÓWNY WYŁĄCZNIK PRĄDU

TN-S
OCHRONA OD PORAŻEŃ
SZYBKIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
PN-HD 60364-4-41
PN - IEC 60364

biuro obsługi budownictwa
Biuro Obsługi Budownictwa
Mariusz Fabjanowski
50-323 Wrocław, ul.Kluczborska 13/1
tel.0506177881 , tel./fax(071) 345 92 64

Inwestor	Gmina Oborniki Śląskie				
Adres	ul. Trzebnicka 1, 55-120 Oborniki Śląskie				
Projekt	**Przebudowa sanitariatów oraz pomieszczeń ratowników przy basenie miejskim.**				
Adres inwestycji	ul. Poniatowskiego 22, 55-120 Oborniki Śląskie obręb Oborniki Śląskie, nr dz. 47				
Temat rysunku	**Instalacje elektryczne**				
	Imię i nazwisko		Data	Nr upr.	Podpis
Projektant:	Andrzej Pabisz		03.2015	134/87/UW	
Sprawdził:	Monika Pietruszka		03.2015	344/DOŚ/11	
Współpraca:	Wojciech Jaróg-Rogala		03.2015	-	
BOB/14/15	1:50	PB	E	E-01	
Nr projektu	Skala	Faza	Branża	Nr rysunku	