

**GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE**

**ul. Trzebnicka 1**

**55-120 Oborniki Śląskie**

**Znak sprawy: ZP.271.39.2016**

**Oborniki Śląskie, 2016-06-28**

Dotyczy: **Zapytań i wniosków do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: Modernizacja ogólnodostępnej sali gimnastycznej z zapleczem sportowym i szatniowo - sanitarnym, Budynek Obornickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, (obiekt sali gimnastycznej o wymiarach 22 m x 37 m, małej sali gimnastycznej o wymiarach 13 m x 13 m, ciężarowni oraz zaplecza szatniowo - sanitarnego).**

Gmina Oborniki Śląskie, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn.: **Modernizacja ogólnodostępnej sali gimnastycznej z zapleczem sportowym i szatniowo - sanitarnym, Budynek Obornickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, (obiekt sali gimnastycznej o wymiarach 22 m x 37 m, małej sali gimnastycznej o wymiarach 13 m x 13 m, ciężarowni oraz zaplecza szatniowo - sanitarnego)**, odpowiada na złożone zapytania:

1. Proszę o podanie grubości wymienianych desek (poz. 14 przedmiaru)

**ODPOWIEDŹ**

***Grubość desek podłogi „ślepej” wynosi 25 mm***

2. Proszę o podanie wymiarów klepki z poz. 15 przedmiaru oraz proponujemy montaż tych klepek za pomocą gwoździ ryflowanych a nie wkrętów.

**ODPOWIEDŹ**

***Należy użyć klepki dębowe o wymiarach minimalnych: 250 mm x 50 mm kl. I, grubość minimalna 22 mm. Używane przez Wykonawcę klepki muszą mieć takie same wymiary na całą powierzchnię podłogi.***

***Zamawiający dopuszcza montaż klepek za pomocą gwoździ ryflowanych zabezpieczonych antykorozyjnie.***

***Ponadto należy używać lakierów do parkietów o wysokim stopniu utwardzenia i niskiej ścieralności, odpornych na zarysowania, przeznaczonych do stosowania w salach gimnastycznych i pomieszczeniach o dużym natężeniu ruchu, posiadających właściwości antypoślizgowe, dopuszczonych do stosowania w szkołach. Produkt musi być ekologiczny, a więc bezpieczny dla zdrowia zarówno podczas lakierowania jak i późniejszego użytkowania przez dzieci i młodzież. Zamawiający wymaga aby Wykonawca przedstawił odpowiednie dokumenty (atesty, certyfikaty) dopuszczające wyrób do stosowania w tego typu pomieszczeniach, potwierdzające również fakt, że nawierzchnia jest antypoślizgowa i nie wydziela czynników szkodliwych takich jak np. formaldehyd czy PCP.***

3. Proszę o załączenie zestawienia stolarki płytowej i aluminiowej.

**ODPOWIEDŹ**

***Zestawienie stolarki w załączeniu.***

*Z up. Burmistrza  
Sekretarz  
Gminy Oborniki Śląskie*

*-mgr Leszek Pawlak-*