

STAROSTA TRZEBNICKI

PROTOKÓŁ Z NARADY KOORDYNACYJNEJ W SPRAWIE NR GKK.6630.297.2015

Podstawa prawna: art. 28b, 28e pkt. 2 - ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tekst jednolity, Dz. U. z 2010r. nr 193 poz. 1287 ze zmianami).

Przedmiot narady: Projekt przyłącza kanalizacji deszczowej oraz sieci kanalizacji deszczowej w działce nr 43/4 i 39 AM-13 w OBORNIKACH ŚLĄSKICH, gmina Oborniki Śląskie.
Oborniki Śląskie, dz.: 39 ark.13, 43/4 ark.13

Lokalizacja:

Wnioskodawca: KOŃSKA ALDONA
54-130 Wrocław
ul. Horbaczewskiego 71/7

Inwestor: OBORNICKI OŚRODEK KULTURY
55-120 Oborniki Śląskie
ul. Dworcowa 26

Miejsce narady: 55-100 Trzebnica, ul. Leśna 1 - sala konferencyjna nr 114
Sposób przeprowadz.: stacjonarny
Data wpływu: 02.07.2015
Data narady: 09.07.2015

gmina Oborniki Śląskie

Lp.	Podmioty zarządzające sieciami, inne podmioty oraz organy administracji	Stanowiska uczestników narady
1	Przewodniczący <i>Bogdan Spychała</i> Przewodniczący Narady Koordynacyjnych Bogdan Spychała imię i nazwisko	Uzgadnia się z uwagą, że prace w pobliżu urządzeń podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonać ręcznie, zgodnie z obowiązującymi normami. Kable elektroenergetyczne będące w kolizji poprzecznej z planowaną inwestycją należy zaprojektować jako przejście w rurze osłonowej przepustu z uwzględnieniem zapasowego, wolnego przepustu rurowego wychodzącego 0,5m poza jezdnię/wjazd/chodnik. Należy stosować następujące średnice rur ochronnych. Dla kabli 1 kV rury o średnicy minimum 110mm koloru niebieskiego. Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego. Zabezpieczenie kabli wykonać zgodnie z wytycznymi stanowiącymi załącznik do uzgodnienia. <i>podpis</i>
2	TAURON Dystrybucja S.A. Wrocław Rejon Dystrybucji w Obornikach Śl. <i>Roman Stawiski</i> Należy ustalić minimalną odległość projektowanych sieci podziemnych od istniejących fundamentów słupów linii energetycznych: - linii nN -1m, - linii SN -2m, - linii WN -5m imię i nazwisko	Uzgadnia się z uwagą, że prace w pobliżu urządzeń podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonać ręcznie, zgodnie z obowiązującymi normami. Wskazane jest ze względu na bezpieczeństwo osób i mienia, by przed przystąpieniem do pracy wystąpić do TAURON Dystrybucja S.A. Oddział we Wrocławiu o nadzór branżowy. Kategorycznie zabrania się prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym bez nadzoru w odległości mniejszej niż 2m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla. <i>podpis</i>

Potwierdzam zgodność
z oryginałem.

10 LIP. 2015

data

Z up. STAROSTY

Bogdan Spychała
Przewodniczący Narady Koordynacyjnych
Bogdan Spychała

STAROSTA POWIATOWE
w Trzebnicy

WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII I KATASTRU
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej
55-100 Trzebnica, ul. Leśna 1
tel. 71-007-93-70, fax 71-007-06-77

str. 1

1

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

1. Kable elektroenergetyczne będące w kolizji poprzecznej z planowaną inwestycją należy zabezpieczyć dzieloną rurą osłonową przepustu wychodzącego po 0,5m poza jezdnię/wjazd/chodnik/oś obiektu liniowego.
2. Należy stosować następujące średnice rur ochronnych:
 - a) Dla kabli 1 kV rury o średnicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
 - b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
3. W przypadku występowania kabli elektroenergetycznych zabrania się prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym w odległości mniejszej niż 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable można odkopać tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegły – zabrania się odkrywania czynnych kabli energetycznych.
4. Należy uzyskać zgodę na wymagane odpłatne wyłączenia odpowiednich urządzeń energetycznych oraz ustalić nadzór służb energetycznych.
5. Wszelkie prace na istniejących urządzeniach energetycznych będących własnością TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonywać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności pod nadzorem służb energetycznych Tauron Dystrybucja S.A. Oddział we Wrocławiu - Region Oborniki Śląskie ul. Trzebnicka 101, 55-120 Oborniki Śląskie, a następnie zgłosić celem dokonania odbioru robót zanikowych.
6. Prace przy urządzeniach energetycznych powinny być wykonywane przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.
7. W przypadku wystąpienia niewystarczającej głębokości położenia istniejących kabli energetycznych – zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów i norm – oraz innych utrudnień technicznych (np. mufy) należy przewidzieć możliwość przełożenia kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku należy wystąpić z wnioskiem o określenie nowych warunków technicznych usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej.

Roman Stawiski

Potwierdzam zgodność
z oryginałem.

10. LIP. 2015
data

Z up. STAROSTY

Bogdan Spychała
Przewodniczący Narađ Koordynacyjnych
Bogdan Spychała

STAROSTWO POWIATOWE
w Trzebnicy

WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII I KATASTRU
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej
55-100 Trzebnica, ul. Leśna 1
tel. 71 987-85-75, fax 71 987-06-77