

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

ul. Trzebnicka 1

55-120 Oborniki Śląskie

Znak sprawy: ZP.271.186.2017

Oborniki Śląskie, 2017-05-26

Dotyczy: **Zapytań i wniosków do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: Wykonanie termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Oborniki Śląskie - część nr 1 - Budynek Ośrodka Sportu i Rekreacji - Etap I.**

Gmina Oborniki Śląskie, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na: **Wykonanie termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Oborniki Śląskie - część nr 1 - Budynek Ośrodka Sportu i Rekreacji - Etap I**, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), odpowiada na złożone zapytania:

1. Sposób montażu stolarki nie w świetle, a przed węgarkiem .

ODPOWIEDŹ

Istniejąca stolarka jest wykonana z kształtowników stalowych przyspawanych do podkonstrukcji nośnej konstrukcji hali. Montaż nowej stolarki będzie na tej samej podkonstrukcji w świetle otworu

2. Czy w gestii montażu okien leży zamontowanie siatki jeśli tak to proszę o podanie ile m² proszę podać gabaryty (szer. x wysokość) – brak w kosztorysie tego zakresu robót.

ODPOWIEDŹ

Siatki nie wchodzi w zakres tego zamówienia.

3. Izolacja akustyczna R=40 dB dotyczy całego okna czy szyby ?

ODPOWIEDŹ

Izolacja akustyczna dotyczy całego okna.

4. Proszę o wyjaśnienie zapisu: „ zastosować szybę przeciwsłoneczną barwioną w masie ”Proszę podać współczynnik g i Lt dla szyby. Czy możemy zastosować współczynnik redukcyjny promieniowania ze względu na zastosowanie urządzeń przeciwsłonecznych dla zasłon białych $f_c=0,65$.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza współczynnik redukcyjny promieniowania ze względu na zastosowanie urządzeń przeciwsłonecznych dla zasłon białych $f_c=0,65$.

5. W zestawieniu stolarki są wyszczególnione okna ; **OK7 , OK7* i OK14** natomiast parapety mają być montowane przy oknach **OK6** .

ODPOWIEDŹ

Zamawiający rezygnuje z montażu parapetów w tym zamówieniu, zostaną zamontowane przy robotach elewacyjnych w II etapie termomodernizacji planowanej na czerwiec 2107r.

Z up. Burmistrza
Sekretarz
Gminy Oborniki Śląskie

-mgr Leszek Pawlak-