

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

ul. Trzebnicka 1

55-120 Oborniki Śląskie

Znak sprawy: ZP.271.186.2017

Oborniki Śląskie, 2017-05-31

Dotyczy: **Zapytań i wniosków do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: Wykonanie termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Oborniki Śląskie - część nr 1 - Budynek Ośrodka Sportu i Rekreacji - Etap I.**

Gmina Oborniki Śląskie, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na: **Wykonanie termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Oborniki Śląskie - część nr 1 - Budynek Ośrodka Sportu i Rekreacji - Etap I**, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), odpowiada na złożone zapytania:

1. Proszę o informację czy istnieje możliwość zastąpienia płyty warstwowej ściennej z rdzeniem poliuretanowym o gr 140 mm, współczynnika izolacyjności cieplnej 0,025 na płytę warstwową poliuretanową PIR lub PUR o gr rdzenia 100mm, współczynnika izolacyjności cieplnej 0,022 (Lambda starzeniowa) firmy Balex Metal?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza zastosowanie proponowanego rozwiązania z zastrzeżeniem, że płyta dachowa musi być akustyczna – z perforacją..

*Z up. Burmistrza
Sekretarz
Gminy Oborniki Śląskie*

-mgr Leszek Pawlak-