

LEGENDA

1		OPRAWA OŚWIETLENIOWA COSMO LED 25W IP65 PROD. ES-SYSTEM LUB RÓWNOWAŻNA ZAAKCEPTOWANA PRZEZ KLIENTA
2		OPRAWA OŚWIETLENIOWA COSMO LED 50W IP65 PROD. ES-SYSTEM LUB RÓWNOWAŻNA ZAAKCEPTOWANA PRZEZ KLIENTA
3		OPRAWA OŚWIETLENIOWA COSMO LED 39W IP65 PROD. ES-SYSTEM LUB RÓWNOWAŻNA ZAAKCEPTOWANA PRZEZ KLIENTA
4		OPRAWA OŚWIETLENIOWA COSMO LED 79W IP65 PROD. ES-SYSTEM LUB RÓWNOWAŻNA ZAAKCEPTOWANA PRZEZ KLIENTA
5		OPRAWA OŚWIETLENIOWA REGLUX LED 40W IP44 PROD. ES-SYSTEM LUB RÓWNOWAŻNA ZAAKCEPTOWANA PRZEZ KLIENTA
6		OPRAWA OŚWIETLENIOWA REGLUX LED 30W IP44 PROD. ES-SYSTEM LUB RÓWNOWAŻNA ZAAKCEPTOWANA PRZEZ KLIENTA
7		OPRAWA OŚWIETLENIOWA REGLUX LED 67W IP44 PROD. ES-SYSTEM LUB RÓWNOWAŻNA ZAAKCEPTOWANA PRZEZ KLIENTA
8		OPRAWA OŚWIETLENIOWA REGLUX LED 50W IP44 PROD. ES-SYSTEM LUB RÓWNOWAŻNA ZAAKCEPTOWANA PRZEZ KLIENTA
9		OPRAWA OŚWIETLENIOWA S6000 LED 62W OPAL PROD. ES-SYSTEM LUB RÓWNOWAŻNA ZAAKCEPTOWANA PRZEZ KLIENTA
10		OPRAWA OŚWIETLENIOWA S6000 LED 83W OPAL PROD. ES-SYSTEM LUB RÓWNOWAŻNA ZAAKCEPTOWANA PRZEZ KLIENTA
11		OPRAWA OŚWIETLENIOWA CMN1 LED 8W PROD. ES-SYSTEM LUB RÓWNOWAŻNA ZAAKCEPTOWANA PRZEZ KLIENTA
12		OPRAWA OŚWIETLENIOWA CB LED 158W IP65 PROD. ES-SYSTEM LUB RÓWNOWAŻNA ZAAKCEPTOWANA PRZEZ KLIENTA
AW1		OPRAWA OŚWIETLENIOWA AWARYJNEGO VDN-A4x1TA1H PROD. ES-SYSTEM LUB RÓWNOWAŻNA ZAAKCEPTOWANA PRZEZ KLIENTA
AW2		OPRAWA OŚWIETLENIOWA AWARYJNEGO OP20-A1,2TA1H IP65 PROD. ES-SYSTEM LUB RÓWNOWAŻNA ZAAKCEPTOWANA PRZEZ KLIENTA
AW3		OPRAWA OŚWIETLENIOWA AWARYJNEGO OP3-A4x1TA1N IP65+SIATKA OCHRONNA PROD. ES-SYSTEM LUB RÓWNOWAŻNA ZAAKCEPTOWANA PRZEZ KLIENTA
AW3o		OPRAWA OŚWIETLENIOWA AWARYJNEGO OP3-A4x1TA1N IP65 PROD. ES-SYSTEM LUB RÓWNOWAŻNA ZAAKCEPTOWANA PRZEZ KLIENTA
AW4		OPRAWA OŚWIETLENIOWA AWARYJNEGO POINT LED AWthATI PROD. ES-SYSTEM LUB RÓWNOWAŻNA ZAAKCEPTOWANA PRZEZ KLIENTA
AW5		OPRAWA OŚWIETLENIOWA AWARYJNEGO OP2-A1,2TA1N IP65+PIKTOGRAM PROD. ES-SYSTEM LUB RÓWNOWAŻNA ZAAKCEPTOWANA PRZEZ KLIENTA
AW6		OPRAWA OŚWIETLENIOWA AWARYJNEGO OP2-A1,2TA1N IP65+PIKTOGRAM+SIATKA OCHRONNA PROD. ES-SYSTEM LUB RÓWNOWAŻNA ZAAKCEPTOWANA PRZEZ KLIENTA
AW7		OPRAWA OŚWIETLENIOWA AWARYJNEGO DS1-A1,2TA1N+PIKTOGRAMY PROD. ES-SYSTEM LUB RÓWNOWAŻNA ZAAKCEPTOWANA PRZEZ KLIENTA
AW8		OPRAWA OŚWIETLENIOWA AWARYJNEGO OP3-A4x1TA1N IP65 Z MODUŁEM DO NISKICH TEMP. PROD. ES-SYSTEM LUB RÓWNOWAŻNA ZAAKCEPTOWANA PRZEZ KLIENTA

ARTMANU STUDIO
ARTMANU@WP.PL
TEL: 510 182 914
FAX: 7170 727 49

PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO
MARTA FIEMA
SIEDZIBA : 63-400 OSTRÓW WLKP. UL.DEMBIŃSKIEGO 16/17

ADRES DO KORESPONDENCJI : ARTMANU@WP.PL
ARTMANU STUDIO , MARTA FIEMA TEL.510 182 914
UL.PARKOWA 25 (WEJŚCIE OD DICKSTEINA 2) ; 51-161 WROCŁAW

inwestor	GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE
adres inwestycji	OSiR ; 55-120 OBORNIKI ŚLĄSKIE, UL.PONIATOWSKIEGO 22 ; DZIAŁKA NR 85 ;AM-10 ;OBORNIKI ŚLĄSKIE
TEMAT PROJ.	*TERMOMODERNIZACJA WRAZ Z WYMIANĄ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ W OBIEKCIE OSiR W OBORNIKACH ŚLĄSKICH*

PIĘTRO - OŚWIETLENIE

PROJEKTOWAŁ	UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH	DATA	PODPIS
mgr inż. Jacek Kucharzyk	MAP/0168/POOE/07	28.10.2015	
SPRAWDZIŁ	UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH		
mgr inż. Krzysztof Kaszowski	20/D260/DOŚ/05	28.10.2015	

nr projektu	1:100 SKALA	PB-W faza	ELE branża	E-2 nr rys.