

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

ul. Trzebnicka 1

55-120 Oborniki Śląskie

Znak sprawy: ZP.271.253.2017

Oborniki Śląskie, 2017-07-17

Dotyczy: **Zapytań i wniosków do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: Wykonanie termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Oborniki Śląskie - część nr: 1 - Budynek Ośrodka Sportu i Rekreacji - Etap II.**

Gmina Oborniki Śląskie, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczony na: **Wykonanie termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Oborniki Śląskie - część nr: 1 - Budynek Ośrodka Sportu i Rekreacji - Etap II**, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), odpowiada na złożone zapytania:

1. Zamawiający wspomina o bruzdach w ogłoszeniu o przetargu oraz specyfikacji technicznej, natomiast ilość nie wynika z dokumentacji technicznej. Zamawiający nie zamieścił w dokumentacji SIWZ . części opisowej dokumentacji technicznej.

Zamawiający przewidział w przedmiarach malowanie ścian i sufitów, natomiast nie przewidział nakładów rzeczowych takich jak:

- przygotowanie podłoży do malowania:
- przekucia stropów i zabetonowanie:
- uzupełnienie tynków i malowanie wnek zagrzejnikowych.

ODPOWIEDŹ

Według części opisowej projektu dopuszczone jest prowadzenie rurociągów po ścianie lub w bruzdach ściennych, Zamawiający wskazuje rozwiązanie "po ścianie". Istniejąca instalacja poprowadzona jest na ścianach tak samo jak grzejniki ponieważ nie ma wnek zagrzejnikowych.

Wykonawca musi skalkulować miejscowe naprawy tynku w zakresie prowadzonych prac.

Przekucia stropów i zabetonowanie - uzupełniono przedmiar.

B U R M I S T R Z

Arkadiusz Poprawa