

Oborniki Śląskie, dnia 14.02.2017r.

ZGK/ 182 /2017

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIEul. Trzebnicka 1
55-120 OBORNIKI ŚLĄSKIE

W oparciu o złożony wniosek wraz z wymaganymi dokumentami – Zakład Wodociągów i Kanalizacji ZGK Sp z o. o. w Obornikach Śląskich zapewnia odbiór wód opadowych z projektowanej nawierzchni ulicy Parkowej w Obornikach Śląskich, działka nr 1, 12 AM-8.

ODPROWADZANIE WÓD OPADOWYCH - warunki wykonania:

Gwarantuje się odbiór ścieków z projektowanego obiektu w ilości określonej we wniosku, pod warunkiem odprowadzania ścieków o składzie odpowiadającym obowiązującym przepisom. W przypadku gdy warunki te nie mogą być spełnione inwestor zadania zobowiązany jest do wykonania urządzeń podczyszczających do wyłapywania piasku, tłuszczu i produktów ropopochodnych budowa których powinna być poprzedzona opracowaniem projektowym uzgodnionym w tut. Zakładzie.

Odbiornik wód opadowych: sieć kanalizacji deszczowej Ø 300 mm, przebiegający w ulicy Parkowej, jak na załączonym planie.

Przykanalik wpustu deszczowego: - wykonać z rur PVC litych min. SN-8 o średnicy min. Ø 160 mm .

Wpust deszczowy: - wykonać w technologii ustalonej przez właściciela drogi z uwzględnieniem poniższych wytycznych.

Wpusty deszczowe

Wpusty lokalizować zgodnie z dokumentacją projektową odwodnienia terenu. Stosować uliczne studzienki ściekowe o średnicy wewnętrznej 500 mm z betonu o min. wytrzymałości na ściskanie 45 Mpa, składające się z rury betonowej z osadzoną tuleją, kręgu z prefabrykowanym dnem, pierścienia odciążającego i pierścienia podtrzymującego kratę wpustu.

Włączenie realizować poprzez fabrycznie zamontowaną tuleję (przejście szczelne z uszczelką gumową). W przypadku konieczności zmiany usytuowania włączenia przykanalika (kolizje, względy wysokościowe) wykonać je poprzez montaż przejścia szczelnego w wykonanym wcześniej wiertnicą odpowiedniej średnicy otworze. Do budowy przykanalika stosować materiały jak dla przyłączy kanalizacyjnych. Niedopuszczalne jest włączenie przykanalika poprzez wykucie otworu.

Dane rejestrowe:

NIP 915-15-93-209

Regon 932218677

0001

Organ Rejestrujący:

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu

KRS 000096731

Rachunek Bankowy:

Bank Spółdzielczy Oborniki Śl.

Nr rachunku: 48 9583 0009 0000 0130 2000

Kapitał zakładowy: 3 967 000,00 zł

www.zgk-oborniki.pl



**Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
w Obornikach Śląskich**

55-120 Oborniki Śląskie ul. Grunwaldzka 41

tel. 71/ 310-18-64 fax 71/ 310-14-72 e-mail: sekretariat@zgk-oborniki.pl

Wpusty zwieńczać kratami żeliwnymi dopasowanymi do klasy drogi i sposobu odwodnienia nawierzchni i określonymi w dokumentacji projektowej odwodnienia i specyfikacji zadania inwestycyjnego.

INNE USTALENIA:

1. Niniejsze warunki stanowią podstawę do podjęcia prac projektowych planowanego przedsięwzięcia.
2. Ustalenie warunków przyłączenia nie stanowi podstawy i upoważnienia do rozpoczęcia i prowadzenia jakichkolwiek prac związanych z budową przyłącza.
3. W sprawach nieuregulowanych wyżej przyjęte rozwiązania opierać się winny na obowiązujących przepisach i normach w tym również zasadach zawartych w „Ogólnych Warunkach wykonania i Odbioru Robót Instalacyjnych” cz. II Instalacje Sanitarne.
5. Wykonana instalacja podlega inwentaryzacji i odbiorowi technicznemu.
6. Ważność warunków przyłączenia ustala się na okres 2 lat od daty ich wydania.

Kierownik
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji

Ewa Kisek

Dane rejestrowe:
NIP 915-15-93-209
Regon 932218677
0001

Organ Rejestrujący:
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu
KRS 0000096731

Kapitał zakładowy: 3 967 000,00 zł

Rachunek Bankowy:
Bank Spółdzielczy Oborniki Śl.
Nr rachunku: 48 9583 0009 0000 0130 2000

www.zgk-oborniki.pl