

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

ul. Trzebnicka 1

55-120 Oborniki Śląskie

Znak sprawy: ZP.271.383.2017

Oborniki Śląskie, 2017-11-08

Dotyczy: **Zapytań i wniosków do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: Wymiana opraw oświetleniowych na oprawy LED w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Obornikach Śląskich przy ulicy Wyszyńskiego 24.**

Gmina Oborniki Śląskie, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na wykonanie zadania: **Wymiana opraw oświetleniowych na oprawy LED w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Obornikach Śląskich przy ulicy Wyszyńskiego 24**, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), odpowiada na złożone zapytania:

- Proszę o uściślenie informacji dotyczących wymiany opraw. Czy pojęcie „modernizacja lamp” jest równoznaczne z ich całkowitą wymianą na nowe oprawy czy tylko przystosowaniem istniejących opraw do LED-owych źródeł światła.
- Niektóre z podanych opraw nie posiadają w opisie słowa „modernizacja” czy w takim przypadku oznacza to, że podlegają całkowitej wymianie na nowe oprawy?
- Jaka powinna być nominalna ilość lumenów w poszczególnych źródłach światła LED, aby wartości pomiarów spełniały warunki norm?
- Jaka jest wymagana barwa LED-owych źródeł światła?

ODPOWIEDZI

W celu przygotowania prawidłowej skalkulowanej oferty Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej w miejscu prowadzonych robót.

Zgodnie z dołączonym zestawieniem lamp część opraw podlega całkowitej wymianie, część modernizacji poprzez dostosowanie do źródeł światła LED. Przez modernizację Zamawiający rozumie nie tylko wymianę źródeł światła ale wykonanie wszystkich prac niezbędnych do dostosowania oprawy do źródła światła LED.

Tam gdzie w zestawienie jest mowa o modernizacji wykonujemy jej przystosowanie do źródła światła LED. Tam gdzie nie jest modernizacja należy wymienić całą oprawę.

Wymagana barwa światła LED ok. 4000 K (nie więcej niż 4000 K).

Należy wykonać prace zgodnie z dołączonym zestawieniem. Jeśli po przeprowadzeniu pomiarów okaże się że nie spełnione są wymagania odnośnie wymaganego natężenia światła Zamawiający wykona ich ewentualne dostosowanie we własnym zakresie.

*Z up. Burmistrza
Sekretarz
Gminy Oborniki Śląskie*

-mgr Leszek Pawlak-

