GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE
ul. Trzebnicka 1
55-120 Oborniki Śląskie

Znak sprawy: ZP.271.383.2017 Oborniki Śląskie, 2017-11-08

Dotyczy: **Zapytań i wniosków do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: Wymiana opraw oświetleniowych na oprawy LED w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Obornikach Śląskich przy ulicy Wyszyńskiego 24.**

Gmina Oborniki Śląskie, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na wykonanie zadania: **Wymiana opraw oświetleniowych na oprawy LED w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Obornikach Śląskich przy ulicy Wyszyńskiego 24**, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), odpowiada na złożone zapytania:

1. W opisie przedmiotu zamówienia, znajduje się wymóg 48 miesięcy gwarancji. Prosimy o potwierdzenie, że wymóg ten, dotyczy wyłącznie nowych opraw, montowanych na obiekcie, czyli opraw wymienianych, z wyłączeniem gwarancji na źródła światła i stare (przerabiane) oprawy oświetleniowe.
ODPOWIEDŹ
Gwarancja dotyczy wszystkich elementów i urządzeń zamontowanych w ramach tego postępowania przetargowego wymienianych i modernizowanych.

2. Prosimy o podanie wymaganej barwy światła dla źródeł światła LED.
ODPOWIEDŹ
Wymagana barwa światła LED ok. 4000 K (nie więcej niż 4000 K).

3. Prosimy o potwierdzenia, że wszystkie modernizowane oprawy do źródeł LED 2x18W, mają długość 1200mm.
ODPOWIEDŹ
Zgodnie z zestawieniem – załącznik do odpowiedzi na zapytania 1 i 2.

4. Modernizacji podlegają również 2 szt. opraw w pok. dyrektora. Prosimy o podanie typu i wymiarów istniejących opraw oraz podanie wymaganej mocy źródeł LED.
ODPOWIEDŹ
W pomieszczeniu Dyrektora wymiana zgodnie z zestawieniem wymienionym w odpowiedzi na pytanie 3.

5. Prosimy również o podanie typu i wymiarów istniejących opraw w pom. 5, 6 i korytarzu na 2 piętrze oraz podanie wymaganej mocy źródeł LED.
ODPOWIEDŹ
W pom. 5, 6 oprawy rastrowe zgodnie z zestawieniem.

6. Czy zamiast opraw szczelności IP44, można zamontować oprawy o szczelności min. IP65 ?
ODPOWIEDŹ
W pomieszczeniach kuchni, wydawania posiłków, magazynach, korytarza, zaplecza, szatni na parterze tam gdzie jest IP44 należy zastosować oprawy IP65 zgodnie z zestawieniem.

7. W załączniku do „Odpowiedzi na zapytania 1", znajdują się następujące informacje, dotyczące modernizacji opraw oświetleniowych:
Przyziemie:
<Świetlica-> 16 szt. lamp modernizacja do źródeł LED 2x18W> szt. 16
Parter:
<Pom.15-> 17 szt. lamp modernizacja do źródeł LED 2x18W> szt. 17
<Pom.16-> 2 szt. lamp modernizacja do źródeł LED 2x18W > szt. 2
<Pok. dyrektora-> 2 szt. lamp modernizacja do źródeł LED > szt. 2
<Pom.17-> 2 szt. lamp modernizacja do źródeł LED 2x18W > szt. 2
<Pom.22-> 3 szt. lamp modernizacja do źródeł LED 2x18W > szt. 3
<Pom.24-> 7 szt. lamp modernizacja do źródeł LED 2x18W > szt. 7
<Pom.23-> 6 szt. lamp modernizacja do źródeł LED 2x18W> szt. 6
Piętro1:
<Pom.8->14 szt. lamp modernizacja do źródeł LED 2x18W > szt. 14
<Pom.9->15 szt. lamp modernizacja do źródeł LED 2x18W > szt. 15
<Pom.12-> 9 szt. lamp modernizacja do źródeł LED 2x18W, 2.szt. modernizacja do źródeł LED 1x18W> szt. 11
<Pom.13-> 7 szt. lamp modernizacja do źródeł LED 2x18W, 2 szt. modernizacja do źródeł LED 1x18W> szt. 9
<Klatka schodowa-> 3 szt. modernizacja do źródeł LED 2x9W> szt. 3
Piętro2:
<Pom.1-> 9 szt. lamp modernizacja do źródeł LED 2x18W> szt. 9
<Pom.2> 7 szt. lamp modernizacja do źródeł LED 2x18W, 2 szt. modernizacja do źrodeł LED 1x18W> szt. 9
<Pom.3> 6 szt. lamp modernizacja do źródeł LED 2x18W
<Pom.5> 9 szt. lamp modernizacja do źródeł LED> szt. 9
<Pom.6> 7 szt. lamp modernizacja do źródeł LED > szt. 7
<Korytarz> 5 szt. lamp modernizacja do źródeł LED > szt. 5
Prosimy o uzupełnienie opisu opraw o następujące informacje: stopień IP, oprawa n/t lub oprawa do stropów podwieszanych, oprawa z kloszem lub oprawa rastrowa, oprawa typu belka świetlówkowa oraz dotychczasową moc opraw, przykładowo:
- istniejąca oprawa n/t, z kloszem, IP20, 2x36W - modernizacja do źródeł światła LED 2x18W
ODPOWIEDŹ
Zgodnie z dołączonym do odpowiedzi 1 i 2 zestawieniem.

8. Prosimy o potwierdzenie, że intencją Inwestora, jest modernizacja opraw do źródeł światła typu TUBE LED 18W i TUBE LED 9W, czyli alternatywy dla tradycyjnych świetlówek liniowych.
ODPOWIEDŹ
Tak potwierdzamy.

Z up. Burmistrza
Sekretarz
Gminy Oborniki Śląskie

-mgr Leszek Pawlak-