ACIU 1.1
AUYG12LVLB
Qgrz=3,5 kW
Qch=3,0kW
AC 1
PS215E09
~400V, 9,0kW
ciecz: ø6,35
gaz: ø9,52
ø25PP i=1%
Do jednostek zewnętrznych na dachu
ø25PP i=1%
ciecz: ø6,35
gaz: ø9,52
AUYG12LVLB
Qgrz=3,5 kW
Qch=3,0kW
~230V, 100W
ø25PP i=1%
ACIU 1.2
ø32PP i=1%
EF 4
50m3/h, 45Pa
~1-230V/50Hz 16W
EF 3
50m3/h, 45Pa
~1-230V/50Hz 16W
EF 2
50m3/h, 45Pa
~1-230V/50Hz 16W
ø150
EF 2a
200m3/h, 50Pa,
~1-230V/50Hz 17W
EF 1
200m3/h, 180Pa
~1-230V/50Hz 60W
Montaż 2,5m nad posadzką
ACIU 2
ARYG18LLTB
Qch=5,0kW
~230V, 60W
ø32PP i=1%
ciecz: ø6,35
gaz: ø12,70
Do kanalizacji sanitarnej
ø32PP i=1%
ARYG18LLTB
Qch=5,0kW
~230V, 60W
ACIU 3
ciecz: ø6,35
gaz: ø12,70
Do jednostek zewnętrznych na dachu
Montaż 2,5m nad posadzką
ø32PP i=1%

PRZEKRÓJ A-A



OPRACOWANIE ZOSTAŁO WYKONANE ZA POMOCĄ LICENCJONOWANEGO OPROGRAMOWANIA AUTOCAD

inwestor:
Obornicki Ośrodek Kultury
ul. Dworcowa 26
Oborniki Śląskie
tel. (71) 310 12 51
fax. (71) 310 12 51

projektant:
ASPA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA Sp. z o.o. Sp. komandytowa
ul. Zielonego Dębu 6, 51-621 Wrocław
tel: 71 342 22 78
fax: 71 342 22 78
www: aspa-pa.pl
email: biuro@aspa-pa.pl

Boreczek Inżynieria
Daniel Boreczek
ul. Wiejska 22/3
55-040 Kobierzyce
tel/fax (+ 48 71) 781 08 34, kom. 601 72 72 12
e-mail: biuro@boreczek.pl NIP: 8971751341

obiekt:
Obornicki Ośrodek Kultury w Obornikach Śląskich

temat:
Przebudowa i modernizacja wnętrza sali wielofunkcyjnej
wraz z pomieszczeniami przyległymi.
w Obornickim Ośrodku Kultury w Obornikach Śląskich
dz. nr 43; AM13

nr umowy: -
nr projektu: 1310

autorzy projektu:

	nr uprawnień:	podpisy:
główny projektant: mgr inż. arch. Łukasz Komar	09/06/DOA	
instalacje sanitarne, wentylacja i klimatyzacja	nr uprawnień:	podpisy:
projektant: inż. Dariusz Boreczek	197/99/DUW	

stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
branża: SANIT
data: 02-08-2013
nr tematu | nr fazy | faza | branża | typ rys. | kondygn. | sekcja | numer | zmiana: 1013 | 03 | PW | S | - | - | - | - | 0
skala: 1:50

temat rysunku:
INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ WYWIEWNEJ POMIESZCZEŃ ZAPLECZA SANITARNEGO I KUCHENNEGO ORAZ INSTALACJE KLIMATYZACJI - RZUT I PRZEKRÓJ A-A
nr rysunku: 1310-PW-S-201
nr planszy: 2