

– Oprawa awaryjna dookólna LED 3W sufitowa IP 65

– Oprawa ewakuacyjna LED 3W sufitowa IP 65 WYJŚCIE

– Oprawa ewakuacyjna LED 3W sufitowa IP 65 zewnętrzna

– Oprawa świetlówkowa 1x36W, IP–65

– Oprawa świetlówkowa 2x36W, IP–65

– Łącznik jednobiegunowy 10A, 230V, IP–44

– Łącznik jednobiegunowy 10A, 230V, IP–44

Wh – Wentylator kanałowy sterowany wbudowanym higrostatem 230V, max. 100W

– Bednarka stalowa ocynkowana 30x4mm

– Zasilanie do TK z TG szkoły istniejące

GWK – Główny Wyłącznik Kotłowni

TK – Tablica zabezpieczeń kotłowni

ZL – Zacisk wyrównawczy urządzeń i konstrukcji

ZZK – Zbiorczy zacisk wyrównawczy (główna szyna)

– Gniazdo 1–fazowe L+N+PE, IP–44 podwójne

400V – Gniazdo 3–fazowe 400V 16A z wyłącznikiem

neon
www.neon.net.pl
neon@neon.net.pl
Częstochowa, ul. Bór 180
42–202 Częstochowa
tel./fax: +48 +34 3245161

Inwestor:	Gmina Oborniki Śląskie z siedzibą w Obornikach Śląskich ul. Trzebnicka 1, 55–120 Oborniki Śląskie				
Faza:	PROJEKT WYKONAWCZY				
Branża:	Elektryczna				
Temat:	Kompleksowe wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji dla budynku Szkoły Podstawowej nr 2, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24, 55–100 Oborniki Śląskie (lokalizacja: działka 77/2 AM–10 obręb Oborniki Śląskie				
Projektował:	mgr inż. Jan Kostrzanowski	UAN–VIII–7342/156/94 SLK/IE/1552/02	specjalność elektryczna	XI/2015	
Opracował:	inż. Damian Olszewski		specjalność elektryczna	XI/2015	
Sprawdził:	mgr inż. Grzegorz Drelich	SLK/0605/POOE/04 SLK/IE/1421/02	specjalność elektryczna	XI/2015	
PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIA I GNIAZD WTYKOWYCH POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI				Skala: 1:50	Nr rysunku: E–1