Oznaczenia :

- łącznik jednobiegunowy grupowy światła (świecznikowy) , 10A , IP44 , 230V
- gniazdo 1-fazowe podwójne, 16A , IP44 , 230V
- gniazdo 3-fazowe z wyłącznikiem, 16A , IP44 , 400/230V
- oprawa świetlówkowa ESSYSTEM CO1 236 EVG-E, IP65

Law1 - oprawa awaryjna LED ESSYSTEM MONITOR1 LED HO IP65 1h (OP3-A4x1TA1N)

Law2 - oprawa awaryjna LED ESSYSTEM MONITOR1 LED HO IP65 1h niskie temp.

Uwagi:

1. Przewody prowadzić pod tynkiem lub na tynku w listwie kablowej lub rurce z PCW
2. Główną szynę uziemiającą GSU (FeZn 30x4) przyłączyć do uziomu, a drugi koniec wprowadzić do pom. kotłowni i połączyć z szyną wyrównawczą GSW (FeZn 25x4)
3. Szynę wyrównawczą (ekwipotencjalną) ułożyć wzdłuż ścian (na uchwytach) na wysokości (0,3 - 0,5)m nad posadzką
4. Połączenia wewnętrzne w urządzeniach wykonać zgodnie z DTR-ką producenta
5. Połączenia wewnętrzne w urządzeniu do kontroli gazu ziemnego wykonać zgodnie z rys. E5.1.



EURO-PROJEKT
mgr inż. MAREK BORKOWSKI
51-144 Wrocław, ul. Wybickiego 9
tel./fax. (071) 789-90-78, 608 36-90-15; e-mail: euro-projekt@euro-projekt.wroclaw.pl

Inwestor:	Gmina Oborniki Śląskie z siedzibą w Obornikach Śląskich, ul. Trzebnicka 1, 55-120 Oborniki Śląskie				
Faza:	PROJEKT WYKONAWCZY				
Branża:	Elektryczna				
Temat:	Kompleksowe wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji dla budynku Szkoły Podstawowej nr 2, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24, 55-120 Oborniki Śląskie (lokalizacja: działka 77/2 AM-10 obręb Oborniki Śląskie).				
Projektował:	mgr inż. Adam Kuś	272/02/DUW	specjalność elektryczna	06. 2017	
Sprawdził:			specjalność elektryczna		
Nazwa rys.:	Instalacja elektryczna oświetlenia, gniazd wtykowych i połączeń wyrównawczych - rzut pom. kotłowni			Skala 1:25	Nr rysunku E2