

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

ul. Trzebnicka 1

55-120 Oborniki Śląskie

Znak sprawy: ZP.271.89.2018

Oborniki Śląskie, 18.04.2018 r.

Dotyczy: **Zapytań i wniosków do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej w m. Osolin - Osola.**

Gmina Oborniki Śląskie, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na: **Przebudowa drogi gminnej w m. Osolin - Osola**, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), odpowiada na złożone zapytania:

1. Czy wiatę przystankową, zlokalizowaną w okolicy 0+084,5 km należy przebudować, rozebrać i postawić nową, czy nie wchodzi ona w część zadania? Jeśli należy postawić nową wiatę przystankową, proszę o podanie parametrów technicznych i rysunek poglądowy wymaganej wiaty.

ODPOWIEDŹ

Wiatę przystankową należy rozebrać . Nową wiatę postawi inwestor we własnym zakresie.

2. Wykonawca zwraca się z prośbą o zweryfikowanie ilości przedmiarowych dla pozycji 16 i 17, gdyż z pomiarów wykonanych na podstawie rysunku, wyszły nieco wyższe wyniki.

ODPOWIEDŹ

W cenie oferty należy wycenić ilości podane w poz. Nr 16 i 17.

3. Czego dotyczą krotności, np. w pozycjach 29 i 31? Czy ilości lub grubości należy przemnożyć, czy zostało to już wykonane?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający koryguje zapisy w pozycjach :

***a/ nr 29 należy usunąć krotność 2,5 i wycenić jednokrotną powierzchnię 318m2 geowłókniny,
b/ w poz. Nr 31 (zastosowana krotność 1.2 dot. gr.15) katalogowej należy wycenić wykonanie gr. 18 cm stabilizacji wyprodukowanej w węźle i dostarczonej na budowę zgodnie z przekrojem konstrukcyjnym rys nr 2 Konstrukcja na odcinku występowania podłoża G4,
c/ dodatkowo w poz. Nr 30 (zastosowana krotność 2.5 dot. grubości podstawowej 10 cm) należy wycenić warstwę odsączającą grubości 25 cm (rys nr 2 konstrukcja na odcinku występowania podłoża G4)***

Z up. Burmistrza
Sekretarz
Gminy Oborniki Śląskie

Leszek Pawlak