


PRZYŁĄCZE NR 1

Studnia wodomierzowa: monolityczna PE lub betonowa DN1200



- 1 - redukcja PE d63/dn40
- 2 - zawór odcinający dn40 1 1/2"
- 3 - wodomierz skrzydełkowy wielostrumieniowy dn32 Qn=10 m3/h
- 4 - zawór antyskażeniowy dn40 1 1/2" typ BA
- 5 - filtr siatkowy dn40 1 1/2"
- 6 - konsola wodomierzowa + blok podporowy

ARCHIprojekt

Włodzimierz Banaś
ul. Górnicza 7b/3, 59-301 Lubin
tel/fax (076) 846-16-16, 846-16-17, e-mail: archiprojekt@post.pl, NIP 692-102-55-87

Inwestor:	Gmina Oborniki Śląskie, ul. Trzebnicka 1, 55-120 Oborniki Śląskie	Nr arch:	07/16
Obiekt:	"Przebudowa istniejącego basenu odkrytego, budowa nowych basenów ze zjeżdżalniami i wodnym pl. zabaw, budowa pl. zabaw i siłowni zewnętrznej wraz z budową budynków technologii wody basenowej, instalacjami zewn. i oświetleniem terenu- w ramach zadania: "Rewitalizacja obiektów rekreacyjnych przy ul. Poniatowskiego w Obornikach Śląskich oraz ul. Krótkiej i Licealnej".	Stadium:	P.W.
Adres:	cz. dz. nr 47, 11, obr. 0001.AR_10 Oborniki Śląskie, jedn. ew. 022001_4 Oborniki Śl.	Data:	5.II.2018
Rysunek:	Schemat studni wodomierzowej - przyłącze nr 1	Skala:	
Branża:	SANITARNA	Nr upr.:	Zakres uprawnień:
Projektant br. sanit.	mgr inż. Anna Zagórniak	322/DOŚ/15	upr. bud. do proj. bez ogr. w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych
			3z