

Wykonać:
-Zagłębienie około 50cm (100x100cm)
z którego wykonać odpływ o kanalizacji dn250
-Podejście do kanalizacji sanitarnej dn250mm
Syfon z łatwym dostępem (czyszczakiem)
Zrzut wód popłucznych z zawiesiną 87 l/s w ciągu około 3-5minut
Kanalizacja z maksymalnym możliwym spadkiem

Wykonać:
Zasilanie wody z wodociągu dn63/50

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

01	KORYTARZ	5,30m²
02	MAGAZYN –KOREKTOR pH	4,50m²
03	MAGAZYN – PODCHLORYN SODU	6,90m²
04	MAGAZYN ZIEMI OKRZEMKOWEJ	2,90m²
05a	SEKCJA POMP	29,00m²
05b	TECHNOLOGIA WODY	31,00m²
06	MAGAZYN TECHNICZNY	12,08m²
	RAZEM	91,68m²

Wentylacja wywiewna - przekrój:



ZESTAWIENIE
ELEMENTÓW INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Oznaczenie	Opis elementu	Szt.	m2	Uwagi	Str.1
W1-					
W1- 1	Wentylator chemoodporny CRDV-R-200-180-900-T	2			
W1- 2	Klapa zwotna CAR-200	2			
W1- 3	Podstawa dachowa RS-435	2			
W1- 4	Kanał wentylacyjny SPR-K-200-1x3000+188	2	2.002		
W1- 5	Trójnik TPC-K-200-200	2	0.25		
W1- 6	Zaślepka CSL-K-200	2	0.06		
W1- 7	Króciec z siat.kwasoodporny USAB-200	2			
W1- 8	Wentylator dachowy RF-4-125	1			
W1- 9	Klapa zwotna CAR-125	1			
W1- 10	Podstawa dachowa RS-300	1			
W1- 11	Kanał wentylacyjny SPR-C-125-574	1	0.226		
W1- 12	Trójnik TPC-C-125-125	1	0.143		
W1- 13	Zaślepka CSL-C-125	1	0.021		
W1- 14	Kanał wentylacyjny SPR-C-125-100	1	0.039		
W1- 15	Kratka podłogowa ULMA-C-125	1			
Nyple dodane:					
	Nypel NS-K-200	2	0.085	p	

	Pole powierzchni rozwinięć kanałów okrągłych: 4.3 m2 Pole powierzchni rozwinięć podst. kształtek okrągłych: 1 m2	

OZNACZENIA:

- ciepła woda użytkowa
- zimna woda użytkowa
- kanalizacja sanitarna prowadzona w posadzce

UWAGI:

Średnica podejścia pod umywalkę, zlewozmywak, wpus - 50mm

Średnica podejścia pod wpust o długości podejścia > 2m - 75mm

Średnica podejścia pod miskę ustępową, zawór odpowietrzający, pion - 110mm

Piony kanalizacyjne należy wyprowadzić 0,5m ponad dach i zakończyć wywiewką kanalizacyjną dn110/160.

Oznaczenia:

- *01 +5°C Φwym: 500W — Temp. dyżurna/ zapotrzebowanie na ciepło*
- *500W 230V 500x400mm — Grzejnik elektryczny*
- *500W 230V 500x184mm — Grzejnik elektr. kwasoodporny*
- *Kanał wywiewny kwasoodporny*

ARCHIprojekt
Włodzimierz Banaś
ul. Górnicza 7b/3, 59-301 Lubin
tel/fax (076) 846-16-16, 846-16-17, e-mail: archiprojekt@post.pl, NIP 692-102-55-87

Inwestor:	Gmina Oborniki Śląskie, ul. Trzebnicka 1, 55-120 Oborniki Śląskie			Nr arch:	07/16
Obiekt:	"Przebudowa istniejącego basenu odkrytego, budowa nowych basenów ze zjezdżalniami i wodnym pl. zabaw, budowa pl. zabaw i siłowni zewnętrznej wraz z budowa budynkóu technologii wody basenowej, instalacjami zewn. i oświetleniem terenu- w ramach zadania: "Rewitalizacja obiektów rekreacyjnych przy ul. Poniatowskiego w Obornikach Śląskich oraz ul. Krótkiej i Licealnej".			Stadium:	P.W.
Adres:	cz. dz. nr 47, 11, obr. 0001.AR_10 Oborniki Śląskie, jedn. ew. 022001_4 Oborniki Śl.			Data:	5.II.2018
Rysunek:	Budynek technologii wody nr 1 - rzut - instalacje sanitarne			Skala:	1:100
Branża:	SANITARNA	Nr upr.	Zakres uprawnień	Podpis	Rys. nr:
Projektant br. sanit.	mgr inż. Anna Zagórniak	322/DOŚ/15	upr. bud. do proj. bez ogr. w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych		1S