

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

ul. Trzebnicka 1

55-120 Oborniki Śląskie

Znak sprawy: ZP.271.119.2018

Oborniki Śląskie, 05.06.2018 r.

Dotyczy: **Zapytań i wniosków do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: Modernizacja boiska szkolnego w Obornikach Śląskich, Szkoła Podstawowa nr 3 przy ul. Trzebnickiej 33.**

Gmina Oborniki Śląskie, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na: **Modernizacja boiska szkolnego w Obornikach Śląskich, Szkoła Podstawowa nr 3 przy ul. Trzebnickiej 33**, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), odpowiada na złożone zapytania:

1. Czy zamawiający przewiduje wymianę przyłącza wodociągowego przy boisku sportowym?

ODPOWIEDŹ

Tak, należy wycenić wymianę przyłącza wodociągowego na PEHD fi 100 wraz z wymianą hydrantu na fi 80 typu "Pawelek". Odcinek przyłącza pod drogą wykonać metodą przecisku.

Długość całego odcinka wynosi ok. 64,00 mb. W załączeniu poprawiony przedmiar robót.

*Z up. Burmistrza
Zastępcy Burmistrza*

Henryk Cymerman