GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE
ul. Trzebnicka 1
55-120 Oborniki Śląskie

Znak sprawy: ZP.271.147.2018 Oborniki Śląskie, 24.09.2018 r.

Dotyczy: **Zapytań i wniosków do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: Budowa oświetlenia drogowego ul. Brzozowej, ul. Jaśminowej oraz ul. Wrzosowej w miejscowości Pęgów w gm. Oborniki Śląskie – ETAP I.**

Gmina Oborniki Śląskie, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na: **Budowa oświetlenia drogowego ul. Brzozowej, ul. Jaśminowej oraz ul. Wrzosowej w miejscowości Pęgów w gm. Oborniki Śląskie – ETAP I**, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), odpowiada na złożone zapytania:

1. Czy dołączony do materiałów przetargowych przedmiar jest elementem pomocniczym, czy służy do wyliczenia kwoty oferty.
ODPOWIEDŹ
Dołączony do materiałów przetargowych przedmiar jest elementem pomocniczym.

2. Czy wyliczenia na podstawie przedmiotu należy dołączyć do oferty.
ODPOWIEDŹ
Wyliczenie na podstawie projektu i przedmiaru robót należy dołączyć dopiero po wyborze najkorzystniejszej oferty, przed podpisaniem umowy. Nadmieniam, że przedmiar zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1 jest elementem pomocniczym.

3. Proszę o sprawdzenie i skorygowanie przedmiaru:
poz.1,7 błędna ilość wykopu
poz.2 błędna ilość nasypania piasku
poz.3 błędna ilość układania kabla w rowach
poz.14-16 niekompletne i błędne ilości pomiarów
brak pozycji - wykonanie przecisków, przewiertów pod wjazdami i drogami
brak pozycji - układanie rur DVK 50
brak pozycji - układanie bednarki
brak pozycji - wykonanie uziomów prętowych
ODPOWIEDŹ
Mając na względzie odpowiedzi do pytań nr 1 i 2 informujemy, że przedmiar jest elementem pomocniczym i nie stanowi podstawy obliczenia oferty. Nie mniej jednak w celu uniknięcia w przyszłości kolejnych zapytań w tym temacie informujemy, że do przedmiotowego postępowania przetargowego zamieścimy nowy uzupełniony przedmiar.

4. Jakie oprawy należy przyjąć - PERFAND LED wskazane w PB czy LUG URBINO LED wskazane w PW.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza oprawy oświetleniowe o parametrach równoważnych do podanych w projekcie wykonawczym. Producent opraw nie jest wyznacznikiem. Muszą być spełnione podstawowe parametry takie jak: natężenie oświetlenia $E_m \geq 3,0[lx]$, $E_{min} \geq 0,60[lx]$, moc maksymalna $P_{max}=30W$, barwa światła 4000 [K], strumień świetlny 3100[lm].

Z up. Burmistrza
Sekretarz
Gminy Oborniki Śląskie

Leszek Pawlak