

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

ul. Trzebnicka 1

55-120 Oborniki Śląskie

Znak sprawy: ZP.271.147.2018

Oborniki Śląskie, 24.09.2018 r.

Dotyczy: **Zapytań i wniosków do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: Budowa oświetlenia drogowego ul. Brzozowej, ul. Jaśminowej oraz ul. Wrzosowej w miejscowości Pęgów w gm. Oborniki Śląskie – ETAP I.**

Gmina Oborniki Śląskie, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na: **Budowa oświetlenia drogowego ul. Brzozowej, ul. Jaśminowej oraz ul. Wrzosowej w miejscowości Pęgów w gm. Oborniki Śląskie – ETAP I**, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), odpowiada na złożone zapytania:

1. Czy inwestor dopuszcza zamianę słupa CC6m60/144/3 firmy Europoles na słup CC6m 60/126/ 3 również firmy Europoles. Zmiana tylko i wyłącznie dotyczy zbieżności słupa , pozostałe parametry są bez zmian

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza słupy o parametrach podanych w projekcie wykonawczym oraz równoważnych. Producent słupów nie jest wyznacznikiem. Muszą być spełnione podstawowe parametry słupa takie jak: wysokość h=6m, średnica górna Ø60, średnica dolna min. Ø144, grubość ścianki min. 3mm.

*Z up. Burmistrza
Sekretarz
Gminy Oborniki Śląskie*

Leszek Pawlak