



PRZYŁĄCZE NR 2

Komora wodomierzowa szczelna najazdowa 2570x1270x2335mm
Beton klasy C35/45, gr. ścianki 135mm


Przekrój A-A: widok z przodu



Przekrój B-B: widok z boku



Przekrój C-C: widok z góry



- 1 - komora betonowa 2570x1270x2335mm
- 2 - proj. wodociąg d90x5,4mm
- 3 - kołnierz uszczelniający EPDM dn80/d90
- 4 - kołnierz dn80 do rur PE d90 - żeliwo sferoidalne epoksydowane
- 5 - zawór kulowy kołnierzowy pełnoprzelotowy dn80 - żeliwo sferoidalne epoksydowane
- 6 - filtr siatkowy kołnierzowy dn80 - żeliwo sferoidalne epoksydowane
- 7 - zwężka dwukołnierzowa FFR dn80/50 - żeliwo sferoidalne epoksydowane
- 8 - łącznik kompensacyjny dn50 dł. 225-350mm - żeliwo sferoidalne epoksydowane
- 9 - wodomierz dn50 Qn=25m3/h
- 10 - zawór zwrotny antyskażeniowy dn80 BA1350 - żeliwo sferoidalne epoksydowane
- 11 - cokół betonowy
- 12 - stopnie złazowe powlekane 231x350mm
- 13 - właz żeliwny D400 dn625

ARCHIprojekt Włodzimierz Banaś ul. Górnicza 7b/3, 59-301 Lubin tel/fax (076) 846-16-16, 846-16-17, e-mail: archiprojekt@post.pl, NIP 692-102-55-87					
Inwestor:	Gmina Oborniki Śląskie, ul. Trzebnicka 1, 55-120 Oborniki Śląskie	Nr arch:	07/16		
Obiekt:	"Przebudowa istniejącego basenu odkrytego, budowa nowych basenów ze zjeżdżalniami i wodnym pl. zabaw, budowa pl. zabaw i siłowni zewnętrznej wraz z budową budynków technologii wody basenowej, instalacjami zewn. i oświetleniem terenu- w ramach zadania: "Rewitalizacja obiektów rekreacyjnych przy ul. Poniatowskiego w Obornikach Śląskich oraz ul. Krótkiej i Licealnej".	Stadium:	P.W.		
Adres:	cz. dz. nr 47, 11, obr. 0001.AR_10 Oborniki Śląskie, jedn. ew. 022001_4 Oborniki Śl.	Data:	5.II.2018		
Rysunek:	Schemat studni wodomierzowej - przyłącze nr 2		Skala:		
Branża:	SANITARNA	Nr upr.:	Zakres uprawnień:	Podpis	Rys. nr:
Projektant br. sanit.	mgr inż. Anna Zagórnjak	322/DOŚ/15	upr. bud. do proj. bez ogr. w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych		5z