

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

ul. Trzebnicka 1

55-120 Oborniki Śląskie

Znak sprawy: ZP.271.114.2018

Oborniki Śląskie, 04.06.2018 r.

Dotyczy: **Zapytań i wniosków do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: Rewitalizacja byłego budynku kina w Obornikach Śląskich oraz nadanie mu nowych funkcji kulturalnych - roboty budowlane.**

Gmina Oborniki Śląskie, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na: **Rewitalizacja byłego budynku kina w Obornikach Śląskich oraz nadanie mu nowych funkcji kulturalnych - roboty budowlane**, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), odpowiada na złożone zapytania:

1. Brak wspomnianych w opisie wentylacji (punkt 8.1) kart katalogowych dobranych central wentylacyjnych. Prosimy o ich uzupełnienie.

ODPOWIEDŹ

Karty katalogowe są w projekcie wykonawczym instalacji sanitarnych – załącznik do odpowiedzi na zapytania 1.

2. W opisie wentylacji (punkt 8.3) zaznaczono, iż kratki wentylacyjne mają być stalowe, aluminiowe bądź ze stali kwasoodpornej. Prosimy o wskazanie które kratki mają być z jakiego materiału.

ODPOWIEDŹ

Kratki aluminiowe.

3. Prosimy o uszczegółowienie wymagań dotyczących agregatów chłodniczych.

ODPOWIEDŹ

Uzgodnić z dostawcą urządzeń wentylacyjnych.

4. W opisie wentylacji (punkt 8.4) zaznaczono, że z szaf zasilająco-sterowniczych będą sterowane siłowniki przepustnic. Prosimy o wskazanie które przepustnice mają być wyposażone w omawiane siłowniki.

ODPOWIEDŹ

Dotyczy przepustnic na wlotach do central wentylacyjnych od strony czerpni.

5. W opisie wentylacji (punkt 8.5) zaznaczono, iż raz na kwartał należy sprawdzać szczelność dostępnych połączeń kołnierzowych, dokręcić wszystkie śruby na połączeniach, usuwać pozostałe usterki. Natomiast raz na rok należy dokonać zabezpieczających malować antykorozyjnych oraz regularnie wykonywać przeglądy urządzeń wentylacyjnych.

Prosimy o potwierdzenie, że serwisowanie i konserwacja zabudowanych urządzeń, instalacji, wyposażenia, mające wpływ na trwałość gwarancji producenta jest po stronie użytkownika.

ODPOWIEDŹ

Serwisowanie i konserwacja zabudowanych urządzeń, instalacji, wyposażenia, mające wpływ na trwałość gwarancji producenta jest po stronie Użytkownika w zakresie wymagań eksploatacyjnych producenta.

*Z up. Burmistrza
Zastępcy Burmistrza*

Henryk Cymerman