

Znak sprawy: IROŚ.271.25.2011

Dotyczy: ***Zapytania w sprawie postępowania o zamówienie publiczne.***

Gmina Oborniki Śląskie, w związku z prowadzonym postępowaniem o zamówienie publiczne w trybie przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: „**Remont świetlicy w Jarach na Centrum Ekologiczno-Informacyjne**” odpowiada niniejszym na zadane pytania:

1. Brak nazwy przewodów w pozycjach przedmiaru od 90 do 93.

ODPOWIEDŹ:

Dla wskazanych w zapytaniu pozycji przedmiaru robót należy przyjąć:

poz. 90 – YDYt 250V 3x1,5 mm

poz. 91 – YDYt 250V 3x2,5 mm

poz. 92 – YDYt 250V 4x1,5 mm

poz. 93 – YDYt 250V 4x2,5 mm

2. Brak w przedmiarze gniazd telewizyjnych oraz telewizyjnych.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający, na obecnym etapie realizacji, nie przewiduje wykonania wymienionych w pytaniu robót.

3. Brak przewodów oraz opisu inst. telefonicznej oraz antenowej.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający, na obecnym etapie realizacji, nie przewiduje wykonania wymienionych w pytaniu robót.

4. W przedmiarze brak opraw z modułami awaryjnymi które występują w dokumentacji.

ODPOWIEDŹ:

Wymienione w pytaniu oprawy występują w poz. 105 przedmiaru robót.

5. W dokumentacji miejsca opraw są zaznaczone jako wpusty oświetleniowe, natomiast w przedmiarze jako oprawy wpuszczane w sufit – pozycje przedmiaru 103 i 104 – proszę o wyjaśnienia.

ODPOWIEDŹ:

Wymienione w pytaniu oprawy to oprawy wpuszczane w sufit – strop podwieszony z płyt gips.-karton..

6. Dotyczy instalacji odgromowej, w dokumentacji jest podany uziom otokowy wokół budynku w przedmiarze w pozycji 130 jest podane 2m – proszę podać ile ma być.

ODPOWIEDŹ:

Należy przyjąć wartość określoną w poz. 130 przedmiaru robót – 2 m.

7. W przedmiarze brak zwodów pionowych inst. Odgromowej na ścianach, proszę podać ilości.

ODPOWIEDŹ:

Należy przyjąć 10 m.

8. Brak połączeń instalacji odgromowej od złącza kontrolnego do uziomu w ziemi – proszę podać ilości.

ODPOWIEDŹ:

Należy przyjąć 2 szt..

Z poważaniem:

Z upoważnienia Burmistrza Gminy

*-mgr inż. Andrzej Małkiewicz-
Kierownik Wydziału*