

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE
Ul. Trzebnicka 1
55-120 Oborniki Śląskie

Oborniki Śląskie 30.09.2011 r.

Znak sprawy: IROŚ.271.25.2011

Dotyczy: ***Zapytania w sprawie postępowania o zamówienie publiczne.***

Gmina Oborniki Śląskie, w związku z prowadzonym postępowaniem o zamówienie publiczne w trybie przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: „**Remont świetlicy w Jarach na Centrum Ekologiczno-Informacyjne**” odpowiada niniejszym na zadane pytania:

1. W SIWZ i PT występuje zapis dot.: wykończenie ścian zewnętrznych budynku (ocieplenie styropianem gr. 12 cm, tynk strukturalny akrylowy ,cokół wykonany ma być z płytek klinkierowych, pas cokołu docieplony styropianem). W/w robót brak jest w przedmiarze robót. Proszę o potwierdzenie czy docieplenie elewacji nie należy ujmować w wycenie oferty.

ODPOWIEDŹ:

Ściany zewnętrzne będą ocieplane od wewnątrz ze względu na wymagania stawiane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Wymienionych w zapytaniu robót nie należy ujmować w kosztorysie ofertowym.

Z poważaniem:

Z upoważnienia Burmistrza Gminy

*-mgr inż. Andrzej Małkiewicz-
Kierownik Wydziału*