

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE
Ul. Trzebnicka 1
55-120 Oborniki Śląskie

Oborniki Śląskie 29.09.2011 r.

Znak sprawy: IROŚ.271.26.2011

Dotyczy: ***Zapytania w sprawie postępowania o zamówienie publiczne.***

Gmina Oborniki Śląskie, w związku z prowadzonym postępowaniem o zamówienie publiczne w trybie przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: „**Budowa magistrali wodociągowej Brzeźno-Osolin - etap II kontenerowa pompownia wody oraz agregat prądotwórczy w kontenerze**” odpowiada niniejszym na zadane pytania:

1. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie agregatu prądotwórczego wyposażonego we własną obudowę zewnętrzną odporną na warunki atmosferyczne i wandalizm do posadowienia na płycie fundamentowej o wymiarach 3500x1300 mm. Rozwiązanie takie jest obecnie stosowane przez producentów agregatów i pozwoli zrezygnować z budowy budynku kontenerowego o wymiarach 4200x2950mm.

ODPOWIEDź:

Zadanie musi być wykonane zgodnie z załączonym do SIWZ projektem budowlanym.

2. Jako zabezpieczenie przed suchobiegiem zestawu pompowego przewidziano pływak w każdym zbiorniku, natomiast nie ma nigdzie informacji kto zapewnia ułożenie przewodów do tych pływaków między zbiornikami a szafą zestawu.

ODPOWIEDź:

Koszty ułożenia przewodów należy skalkulować w pozycji 55 (pozycja pierwsza załączonego do SIWZ) przedmiaru robót cz. budowlano-technologiczna „Dostawa i posadowienie pompowni wody w kontenerze ...” jako jeden z elementów kompletu.

3. Prosimy o udostępnienie formularza ofertowego wraz z załącznikami w plikach edytowalnych z rozszerzeniem doc.

ODPOWIEDź:

Z załączonych do SIWZ załączników wypełnienia wymaga jedynie „Formularz ofertowy”. Aby uniknąć ew. zmian podczas edycji dokumentów Zamawiający zawsze zamieszcza je w formie nieedytowalnej.

Z poważaniem:

Z upoważnienia Burmistrza Gminy

*-mgr inż. Andrzej Małkiewicz-
Kierownik Wydziału*