

Lubin, 5 lipca 2012 r.

**Gmina Oborniki Śląskie  
ul. Trzebnicka 1  
55-120 Oborniki Śląskie**

Dotyczy: Remontu drogi powiatowej nr 1345D na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 340 do m. Kowale.

W nawiązaniu do zapytania oferentów poniżej przedstawiam odpowiedzi:

- Ad 1. Wodę opadową z nowego wpustu należy odprowadzić przykanalikiem pod jezdnią i wypuścić po drugiej stronie drogi w rowie przydrożnym.
- Ad 2. Oba wpusty należy wykonać na tym samym łuku. Szczegółowa lokalizacja zostanie określona na etapie remontu.
- Ad 3. Korytka betonowe projektowane są na długości 515 mb. Ściek skarpowy na długości 2x5mb, natomiast ściek korytkowy na długości 505 mb. Korytka betonowe należy ułożyć na ławie betonowej C12/15 gr. 10 cm
- Ad 4. Odpowiedź przez Zamawiającego
- Ad 5. Zapis „Początek odtworzenia istniejącej szerokości jezdni” był na potrzeby zgłoszenia robót. Nie dotyczy on Wykonawcy.

Z poważaniem:  
Ewelina Dragań