

Lubin, 5 lipca 2012 r.

**Gmina Oborniki Śląskie
ul. Trzebnicka 1
55-120 Oborniki Śląskie**

Dotyczy: Remontu drogi powiatowej nr 1345D na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 340 do m. Kowale.

W nawiązaniu do zapytania oferentów poniżej przedstawiam odpowiedzi:

- Ad 1. Warstwę ścieralną należy wykonać z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm
- Ad 2. Właściwości zabezpieczenia nawierzchni przed spękaniem siatką zbrojeniową z włókien szklanych wstępnie przesączonej asfaltem opisane są w specyfikacji (w załączeniu).
- Ad 3. Zapis w opisie technicznym „Zamawiający planuje wykonanie siłami własnymi wycinki krzaków w pasie drogi i na rowach oraz renowację istniejących rowów przydrożnych” został wprowadzony omyłkowo. Nie należy go brać pod uwagę.
- Ad 4. Należy dodatkowo przyjąć wymianę konstrukcji na odcinku od km 1+650-1+800
- Ad 5. Należy utrzymać ruch wahadłowy.
- Ad 6. Należy zastosować tylko pas siatki na połączeniu nawierzchni starej z nową.
- Ad 7. Zmienia się czas trwania gwarancji z 60 miesięcy na 36 miesięcy.

Z poważaniem:
Ewelina Dragań