

Lubin, 5 lipca 2012 r.

Gmina Oborniki Śląskie
ul. Trzebnicka 1
55-120 Oborniki Śląskie

Dotyczy: Remontu drogi powiatowej nr 1345D na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 340 do m. Kowale.

W nawiązaniu do zapytania oferentów poniżej przedstawiam odpowiedzi:

Ad 1. Warstwa ścieralna AC 11S 50/70 KR2.

Ad 2. Można odstąpić od projektowania funkcjonalnego

Ad 3. Należy stosować wytyczne WT2 z 2010 roku

Z poważaniem:

Ewelina Dragań