

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

Trzebnicka 1

55-120 Oborniki Śląskie

Znak sprawy: ZPiPŚ.271.64.2012

Oborniki Śląskie, 2012-09-14

Dotyczy: **Zapytań do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Budowę Remizy OSP w Pęgowie – etap I stan surowy zamknięty”.**

Gmina Oborniki Śląskie, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na: „Budowę Remizy OSP w Pęgowie – etap I stan surowy zamknięty”, odpowiada na złożone zapytania:

1. W przedmiarze robót dział „kanalizacja sanitarna” nie ujęto rurociągów PVC-U oraz separatorów. Czy należy uwzględnić je we wycenie – jeżeli tak to prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót.

ODPOWIEDŹ

W zakres zamówienia nie wchodzi montaż separatora. Należy przyjąć montaż:

- rur PVC-U 110 w ilości 37,0 mb,
- rur PVC-U 160 w ilości 29,5 mb,
- studni żelbetowych 1600 – 2 szt.,
- studni żelbetowej 1000 – 1 szt..

2. W pozycji 3 uwzględniono 1,150 t stali do wykonania płyty żelbetowej z garażu (pozycja 6) wg naszych obliczeń ilość stali potrzebna do wykonania płyty żelbetowej w garażu to 1,800 t. Proszę określić jaką ilość należy przyjąć do wyceny i wykonania płyty.

ODPOWIEDŹ

Pozycja 6 przedmiaru robót podlega wykreśleniu. Ilość stali została określona w pozycjach 2 i 3 przedmiaru robót.

3. Wg projektu płytę żelbetową w remizie (bez garażu) należy wykonać grubości 15 cm. Wg pozycji 14 przedmiaru płyta żelbetowa ma mieć grubość 20 cm. Proszę jednoznacznie określić grubość płyty żelbetowej.

ODPOWIEDŹ

Należy przyjąć grubość płyty określoną w przedmiarze robót, czyli 20 cm.

4. Podana ilość stali w opisie pozycji 14 (1150 kg) jest za mała. Wg naszych obliczeń powinno być 2200 kg. Proszę określić jaką ilość należy przyjąć do wyceny i wykonania płyty.

ODPOWIEDŹ

Należy przyjąć wartość podaną w przedmiarze robót.

5. Wg projektu poniżej płyty żelbetowej w garażu należy wykonać podkłady z keramzytu 15 cm, chudego betonu 12 cm oraz izolacje z papy zgrzewalnej – brak w przedmiarze. Proszę określić czy powyższe warstwy należy przyjąć do wyceny. Jeżeli tak to proszę uzupełnić przedmiar.

ODPOWIEDŹ

Należy przyjąć:

- warstwa keramzytu 15 cm,
- płyta żelbetowa 20 cm,
- bez izolacji z papy zgrzewalnej.

6. Pozycja 16 przedmiaru uwzględnia podkłady z ubitych materiałów sypkich tylko w części obiektu objętego zamówieniem (remiza). Po wizji lokalnej stwierdzono, że podkłady z ubitych materiałów sypkich należy wykonać na całości obiektu objętego zamówieniem (remiza). Proszę określić jaką ilość należy przyjąć do wyceny.

ODPOWIEDŹ

Należy przyjąć wartość podaną w przedmiarze robót.

7. Proszę określić średnicę komina SCHIEDEL RONDO PLUS w pozycji 29.

ODPOWIEDŹ

Średnica komina 20 cm.

*Kierownik Wydziału ds. Zamówień Publicznych
i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych*

-mgr Leszek Pawlak-