

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

Trzebnicka 1

55-120 Oborniki Śląskie

Znak sprawy: ZPiPS.271.64.2012

Oborniki Śląskie, 2012-09-17

Dotyczy: **Zapytań do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Budowę Remizy OSP w Pęgowie – etap I stan surowy zamknięty”.**

Gmina Oborniki Śląskie, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na: „Budowę Remizy OSP w Pęgowie – etap I stan surowy zamknięty”, odpowiada na złożone zapytania:

1. Czy płyta żelbetowa w pomieszczeniach od 0/02 do 0/14 (wszystkie pomieszczenia: części socjalnej oprócz garażu) ma być zbrojona siatką o oczkach 10x10 z pręta fi 10, zbrojenie górą i dołem?

ODPOWIEDŹ

Zbrojona jest tylko płyta w garażu.

2. Proszę o informację w jaki sposób będą rozliczane ewentualne braki w ilości zbrojenia niż przyjęte w przedmiarze robót w przypadku płyt posadzkowych.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający, opierając się na dokumentacji projektowo-wykonawczej oraz przedmiarze robót wykonanych przez projektanta, nie przewiduje braków w ilości zbrojenia..

*Kierownik Wydziału ds. Zamówień Publicznych
i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych*

-mgr Leszek Pawlak-