

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

Trzebnicka 1

55-120 Oborniki Śląskie

Znak sprawy: ZPiPŚ.271.64.2012

Oborniki Śląskie, 2012-09-17

Dotyczy: **Zapytań do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Budowę Remizy OSP w Pęgowie – etap I stan surowy zamknięty”.**

Gmina Oborniki Śląskie, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na: „Budowę Remizy OSP w Pęgowie – etap I stan surowy zamknięty”, odpowiada na złożone zapytania:

1. Dlaczego w zamieszczonym przedmiarze pominięto pozycję dotyczącą ułożenia podkładu z keramzytu?

ODPOWIEDŹ

Należy przyjąć warstwę 15 cm keramzytu.

*Kierownik Wydziału ds. Zamówień Publicznych
i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych*

-mgr Leszek Pawlak-