

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

Trzebnicka 1

55-120 Oborniki Śląskie

Znak sprawy: ZPiŚ.271.64.2012

Oborniki Śląskie, 2012-09-12

Dotyczy: **Zapytań do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Budowę Remizy OSP w Pęgowie – etap I stan surowy zamknięty”.**

Gmina Oborniki Śląskie, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na: „Budowę Remizy OSP w Pęgowie – etap I stan surowy zamknięty”, odpowiada na złożone zapytania:

1. W związku z udostępnionym projektem oraz przedmiarem w ogłoszonym przetargu ponownie pojawiają się te same braki w przedmiarze, co w przetargu unieważnionym. W związku z tym, prosimy o odpowiedź jaki dokładnie zakres należy wykonać dla instalacji sanitarnej. Zgodnie z zapisami w SIWZ w zakres robót wchodzi montaż przewodów PCV oraz separatorów, natomiast w przedmiarze takie pozycje nie występują. Prosimy o przedstawienie dokładnego zakresu i usunięcie wady dokumentacji polegającej na niezgodności przedmiarów z zakresem określonym przez Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ

W zakres zamówienia nie wchodzi montaż separatora. Należy przyjąć montaż:

- rur PVC-U 110 w ilości 37,0 mb,***
- rur PVC-U 160 w ilości 29,5 mb,***
- studni żelbetowych 1600 – 2 szt.,***
- studni żelbetowej 1000 – 1 szt.***

2. Z opisu robót ziemnych przedmiaru dla kanalizacji sanitarnej wynika, że są to roboty budowlane dla pionów oraz ziemne dla kanalizacji wewnętrznej oraz zewnętrznej wraz z robotami ziemnymi dla przewodów, dla szamba 18 m³, dla separatora dla 3 lub 2 studni betonowych fi 1000 (w zależności od pozycji, w której są opisy) oraz studni fi 600 w budynku. Natomiast ze SIWZ wynika, że chodzi o roboty montażowe dla **separatorów**, brak wzmianki o szambie. Ponawiamy prośbę o przedstawienie poprawnego zakresu oraz poprawnego przedmiaru.

ODPOWIEDŹ

W zakres zamówienia nie wchodzi budowa szamba.

3. Prosimy o potwierdzenie, że komin nie jest przedmiotem zamówienia.

ODPOWIEDŹ

Komin został ujęty w poz. 29 przedmiaru robót.

4. Prosimy o podanie prawidłowego obmiaru dla poz. 3 (ilość stali zbrojeniowej). Czy ma być 1,684 t, czy może 2,329 t?

ODPOWIEDŹ

Wskazane zapytaniu ilości stali zostały ujęte w pozycjach 2 i 3 przedmiaru robót.

*Kierownik Wydziału ds. Zamówień Publicznych
i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych*

-mgr Leszek Pawlak-