

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

Trzebnicka 1

55-120 Oborniki Śląskie

Znak sprawy: ZPiPŚ.271.9.2013

Oborniki Śląskie, 2013-02-11

Dotyczy: **Zapytań do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Budowa targowiska stałego MÓJ RYNEK w Gminie Oborniki Śląskie”.**

Gmina Oborniki Śląskie, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na: „Budowa targowiska stałego MÓJ RYNEK w Gminie Oborniki Śląskie”, działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami), odpowiada na złożone zapytania:

1. Czy Inwestor przewiduje fakturowanie częściowe robót skoro w trakcie realizacji będą dokonywane częściowe lub końcowe odbiory poszczególnych elementów np.: przyłącza wodociągowe, sanitarne itp.

ODPOWIEDŹ

Zasady fakturowania częściowego zostały określone w opublikowanym przez Zamawiającego, jako załącznik do zapytania 2, poprawionym wzorze umowy.

2. Spełnienie warunków wiedzy i doświadczenia tj. budowa nawierzchni z kostki betonowej – 10000 m2. Czy można sumować np. 3 zadania?

ODPOWIEDŹ

Tak, Zamawiający przyjmie wykaz wykonania nawierzchni z kostki brukowej cementowej o nawierzchni 10 000 m2 łącznie.

3. Zakończenie prac wg umowy jest w terminie do 31.05.2013r. a wg S1WZ jest 30.06.2013r., który zapis jest prawidłowy?

ODPOWIEDŹ

Termin zakończenia prac został ustalony na 30 czerwca 2013 r.. Stosowny zapis został zamieszczony w poprawionym wzorze umowy.

4. Załączony przedmiar robót w zakresie utwardzonych nawierzchni kostką betonową wynosi:

- ciąg pieszo jezdny - 1943m"

- stanowisko postojowe i jezdne - 1014,74m2 kostka szara.

jw. - 476,22m2 kostka czerwona,

jw. - 50M6m2 kostka oliwkowa

- niedopuszczalny ruch samochodowy - 1679,26 kostka szara

jw. - 596,19 kostka czerwona

Razem nawierzchnie z kostki 6217,87m2

Natomiast z opisu w projekcie utwardzenie nawierzchni kostką wynosi 9069.9m2.

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności.

ODPOWIEDŹ

Należy przyjąć ilości wskazane na projekcie zagospodarowania terenu.

5. Czy należy zabezpieczyć antykorozyjnie konstrukcję zadaszenia targowiska i wiat śmietnikowych.

Brak opisu w projekcie i w przedmiarach.

ODPOWIEDŹ

Konstrukcje stalowe należy zabezpieczyć zgodnie z opisem na rysunku nr K-04.

6. Rynny i rury spustowe zadaszenia targowiska nie są ujęte w przedmiarach. Proszę o podanie ilości?

ODPOWIEDŹ

Rynny pokazano na przekroju arch. zadaszenia. Długość rynien zgodnie z długością każdego z zadaszeń. Rynny należy montować po obu stronach zadaszenia, zgodnie z przekrojem. Rury spustowe co 15m po obu stronach zadaszenia, prowadzone do ziemi przy słupach.

7. Błaty kamienne w ilości 260szl. na stoły handlowe - proszę o podanie grubości i rodzaju materiału np. granit oraz wymogów powierzchni np. polerowane lub inne.

ODPOWIEDŹ

Błaty kamienne: szerokość zgodnie z częścią rysunkową (80cm), gr.4cm, wybór konkretnego kamienia należy uzgodnić z projektantem.

8. Czy Inwestor wymaga określonego typu lub kształtu kostki brukowej betonowej?

ODPOWIEDŹ

Należy zastosować kostkę prostokątną 10x20cm, grubość w zależności od lokalizacji. Na elementach kolistych kostka trapezowa do uzyskania zadanego promienia.

Kierownik Wydziału ds. Zamówień Publicznych
i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych

-mgr Leszek Pawlak-