

**GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE**

**Trzebnicka 1**

**55-120 Oborniki Śląskie**

**Znak sprawy: ZPiPŚ.271.9.2013**

**Oborniki Śląskie, 2013-02-12**

Dotyczy: **Zapytań do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Budowa targowiska stałego MÓJ RYNEK w Gminie Oborniki Śląskie”.**

Gmina Oborniki Śląskie, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na: „Budowa targowiska stałego MÓJ RYNEK w Gminie Oborniki Śląskie”, działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami ), odpowiada na złożone zapytania:

1 W przekrojach konstrukcyjnych dotyczących konstrukcji nawierzchni wyszczególniona jest kostka betonowa 16x16cm na ławie betonowej przy krawężnikach betonowych na jezdni i placu targowym oraz krawężnik betonowy o wym. 15x22cm na ławie betonowej a w przedmiarze robót budowlanych nie ma żadnych obmiarów dotyczący tych materiałów.

**ODPOWIEDŹ**

***Materiały te należy wycenić w oparciu o załączony projekt.***

2. W ogłoszeniu do przetargu brak jest załączonych planów zagospodarowania terenu dla robót nawierzchniowych. Nie można ustalić w jakich miejscach zostały zaprojektowane krawężniki i obrzeża oraz spadki nawierzchni, dodatkowo brak jest lokalizacji kolorystyki kostki betonowej.

**ODPOWIEDŹ**

***Zamawiający załącza do niniejszych odpowiedzi odpowiednie rysunki:***

- rysunek Z-03 - określa lokalizację kostki,***
- rysunek Z-01 - na nim oznaczone są krawężniki oraz spadki terenu,***
- rysunek Z-04 - kolorystyka nawierzchni utwardzonych.***

3. W przedmiarze dotyczącym robót nawierzchniowych podane jest w pkt. 3.1.4 obrzeża betonowe 30x8cm na podsypce piaskowej a na rysunku D-U3 obrzeża są na ławie betonowej C12/15 z ławą betonową.

**ODPOWIEDŹ**

***Należy wycenić obrzeża zgodnie z rys. D-03.***

4. W opisie technicznym w pkt. 6.5 podane są obrzeża betonowe o wym. 6x20x100 a w przedmiarze nie są uwzględnione te materiały.

**ODPOWIEDŹ**

***Materiały te należy wycenić w oparciu o załączony projekt.***

5. W opisie technicznym w pkt. 6.7 podane są wymiary dołów do wkopania drzew 0.7x0,7x0,7m a w przedmiarze podane są drzewa o bryle korzeniowej o śr. 1.2m Prosimy o podanie obwodu pnia na wysokości metra zasadzanych drzew.

**ODPOWIEDŹ**

***Należy wycenić drzewa o bryle korzeniowej 1,2m.***

*Kierownik Wydziału ds. Zamówień Publicznych  
i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych*

*-mgr Leszek Pawlak-*