

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

Trzebnicka 1

55-120 Oborniki Śląskie

Znak sprawy: ZPiPŚ.271.20.2013

Oborniki Śląskie, 2013-03-11

Dotyczy: **Zapytań do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Budowa targowiska stałego MÓJ RYNEK w Gminie Oborniki Śląskie”.**

Gmina Oborniki Śląskie, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na: „Budowa targowiska stałego MÓJ RYNEK w Gminie Oborniki Śląskie”, działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami), odpowiada na złożone zapytania:

1. W przedmiarze, dział 2.3.2- roboty budowlane -częściowo zadaszony plac rekreacyjny - poz. od 148 do 153 nie uwzględniają dostawy kształtowników stalowych.

Czy należy ująć i dodać poz. 153' dostawa kształtowników stalowych ?

ODPOWIEDŹ

Należy wycenić dostawę stali dodając pozycję 153'.

2. Czy istnieje możliwość zamiennego wykonania konstrukcji stalowej w formie ze szwem np. o grubszych ściankach, po wcześniejszym przeliczeniu i uzyskaniu zgody projektanta ? Zmiana istotna z uwagi na obniżenie kosztów Inwestycji.

ODPOWIEDŹ

Nie dopuszcza się wykonania konstrukcji stalowej w formie ze szwem.

*Kierownik Wydziału ds. Zamówień Publicznych
i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych*

-mgr Leszek Pawlak-